

COMMISSIONE TECNICA I.A.C.P.
(Art. 63 Legge 22-10-1971 n. 865)

PARERE FAVOREVOLE

espresso con voto n. 6/78

nella seduta del 15 FEB 1978

Brindisi, li 15 FEB 1978

IL SEGRETARIO

EDILIZIA	ECONOMICA	POPOLARE
BRINDISI	Fabbricato Sociale Coop.va "S. ANNA 68"	PIANO DI ZONA della 167 quartiere SANT'ELIA
	ZONA 5 Lotto 3	rapp. 1:
Schema montaggio centrale termica		TAV. N. 8
progettista direttore lavori	dott. ing. GIUSEPPE MARASCO	

LEGENDA APPARECCHIATURE : TUTTE LE OPERE SONO A FORFAIT...

- 1 CALDAIA PRESSURIZZATA PRODUZIONE MIN. 200000 cal/h
- 2 BRUCIATORE DI CARBURANTE PRESSURIZZATO A GASOLIO
- 3 SERBATOIO DEPOSITO CARBURANTE MC. 8 INTERRATO spess. 5 mm.
- 4 TUBAZIONI IN CUNICOLO
- 5 CANNA FUMARIA TIPO "SHUNT" DIMENSIONE INTERNA 40x40
- 6 POMPA DI CIRCOLAZIONE
- 7 VASO DI ESPANSIONE DA Lt. 300 IN FIBROCEMENTO DEL TIPO AFECTO E TUBAZIONE IN SICUREZZA SECONDO NORME A.N.C.C. ALIMENTATORE GASOLIO
- 8 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO
- 9 REGOLAZIONE CLIMATICA ELETTRONICA DELL'IMPIANTO COSTITUITA DA :
a) PANNELLO DI REGOLAZIONE ELETTRONICO MARCA CARBOFUEL O LANDIS-GYR;
b) VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA A TRE VIE DEL TIPO JUKER;
c) SONDINE DI MANDATA DI RITORNO E SONDA ESTERNA PER REGOLAZIONE TEMPERATURE...
- 10 VALVOLA DI ASPIRAZIONE E RITORNO PREVESTITA PER GASOLIO COMPRESO TRACCINE IN CAME DI COLLEGAMENTO NONCHE' DI EVENTUALE ELETTRONVALVOLA

TUBAZIONI IN CUNICOLO rapp. 1/10

