

COMUNE DI LATIANO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Piazza TIEPOLO Lotto 39

PROGETTO DI ADEGUAMENTO PER
L'OTTENIMENTO DEL C.P.I.

- RELAZIONE TECNICA GENERALE

27 FEB. 1987

IL PROGETTISTA
Ing. Cosimo CAFORIO

A circular professional stamp of the Ing. Cosimo Caforio. The stamp contains the text "Dott. ING." at the top, "CAFORIO" at the bottom, and "816" in the center. There are also some illegible characters and a star symbol. The stamp is crossed out with several diagonal lines.

RELAZIONE TECNICA GENERALE

L'impianto termico, oggetto della presente relazione, è alimentato a gasolio, ha potenzialità termica di 120.000 Kcal/h ed è soggetto ai controlli di prevenzione incendi essendo compreso al punto 91 del D.M. 16/2/1982.

Caratteristiche del locale

Il locale è ubicato ai piano terra di un fabbricato di civile abitazione di proprietà di I.A.C.P. sito in Brindisi alla Piazza TIEPOLO Lotto 39.

L'accesso avviene direttamente da spazio a cielo libero. L'aerazione del locale è realizzata nelle due pareti attestate su spazio a cielo libero ed è pari a mq. 3,15.

La distanza minima fra le pareti del locale e la caldaia è di mt. 0,60, mentre l'altezza del locale è di mt. 3,95.

La porta del locale caldaia realizzata ad una anta si apre verso l'esterno ed è del tipo metallico, con dispositivo chiudiporta del tipo idraulico.

Le strutture verticali del locale sono realizzate in muratura di tufo di spessore pari a cm. 50 quelle su spazio a cielo libero, e di cm. 30 quelle adiacenti ad altri vani della costruzione, mentre le strutture orizzontali sono costituite da solaio latero cementizio di altezza pari a cm. 20+5.

Focolare e bruciatore

Sulla caldaia dovrà essere applicata, in modo ben visibile, una targa indicante la massima potenzialità ammessa nonché la natura ed il tipo di combustibile.

Il bruciatore, sarà munito dei dispositivi di sicurezza previsti dalla circolare n. 73 del 29/7/71 e sarà applicata, in modo ben visibile, un'apposita targa in cui è riportata la potenzialità massima, il tipo e le caratteristiche del combustibile.

Alla presente relazione sono allegati:

- a) Elaborati grafici;
- b) Documentazione qualificata sul piano tecnico;



- c) Elenco dei prezzi unitari;
- d) Computo metrico estimativo.



IL TITOLARE
