



N. 2184

Catania, 27 DIC. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IBA CENTRO
REGIONALE

IN DATA 2 NOVEMBRE 1979 DATA DELLA PROVA 16 NOVEMBRE 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO 2° PIANO CASE POPOLARI CANALE A IN
CEGLIE MESSAPICO VIA DI BARI - IMPR. SARDELLA TOMMASO

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 325

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
M - 14	8/2/76	16X16X16	256	302
M - 14	8/2/76	16X16X16	256	295



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



(21/a)

N. 2183

27 DIC. 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IBA CENTRO

IN DATA

21/11/1979

DATA DELLA PROVA 16 NOVEMBRE 1979

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO 3° PIANO CASE POPOLARI CANALE A IN
CEGLIE MESSAPICO VIA DI BARI - IMPR. SARDELLA TOMMASO
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
M - 15	2.3.76	16X16X16	256	314
M - 15	2/3/76	16X16X16	256	320



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]