

COMUNE DI S. PIETRO VERNOTICO
Prov. di Brindisi

PROGETTO

Per l'adeguamento alla Legge 07.12.84 n. 818 dello
Impianto di produzione di calore superiore a 100.000
Kcal/h (Attività n° 91 del D.M. 16.02.82-
Edificio -LOTTO 3 - Via G. Melli- I.A.C.P.

COMMITTENTE :

I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI- BRINDISI

ELABORATI

RELAZIONE TECNICA

PLANIMETRIA

ELENCO PREZZI

PREVENTIVO SPESA

DATA :

28 Febbraio 1987

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Ubaldo DANIELE

Via Marco Pacuvio, n° 23
Brindisi

RELAZIONE TECNICA

LEGGE 07.12.84 N° 818 E D.M. 27.03.1985. PER
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CALORE SUPERIORE A 100.000=
KCAL/H (ATTIVITÀ N° 91 DEL D.M. 16.02.82).

EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE

- PROPRIETARIO: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI.

- UBICAZIONE: VIA G. MELLI - 3° LOTTO I.A.C.P.

S. PIETRO VERNOTICO (BR).

GENERALITÀ

L'EDIFICIO DI CHE TRATTASI, DESTINATO A CIVILE ABITA-
ZIONE, DI PROPRIETÀ DELL'I.A.C.P., RISULTA UBICATO

IN S. PIETRO VERNOTICO ALLA VIA G. MELLI - 3° LOTTO

ED È COSTITUITO DI UN PIANO TERRA OVE TROVANO LUOGO

POSTI MACCHIA DI TIPO CHIUSO, PORTICATI, DUE VANI SCA-

LA DI ACCESSO AI PIANI SUPERIORI, UN VANO PER AUTO=

CLAVE E UNO RELATIVO ALLA CENTRALE TERMICA.

AI PIANI SUPERIORI 1° E 2° SONO SISTEMATE LE ABITA-
ZIONI.

L'ALTEZZA DI GRONDA DELL'EDIFICIO RISULTA ESSERE IN-
FERIORE A ML. 14,=

LA SUPERFICE COPERTA DI 1° PIANO, COME QUELLA DI 2°

PIANO, È DI MQ. 474; AL PIANO TERRA LA SUPERFICE CO=

PERTA UTILIZZATA PER POSTO MACCHINE, CENTRALE TERMI=

CA, AUTOCLAVE È DI MQ. 294; PER CUI LE SUPERFICI DEI

PORTICATI RISULTANO MQ. 180,=

LA CUBATURA DELL'EDIFICIO È DI MC. 4.550,=

LE STRUTTURE PORTANTI VERTICALI E ORIZZONTALI DEL FA

BRICATO SONO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO; I SO

LAI IN LATERO-CEMENTO; I MURI DI TOMPAGNATURA SONO

STATI REALIZZATI IN CONCI TUFACEI.

LA CENTRALE TERMICA È PERIMETRATA CON MURATURA TUFAC

CEA DELLO SPESSORE DI CM. 20 E CM. 30 IN CORRISPONDEN

ZA DEL VANO SCALA ATTIGUO, PER CUI ESSENDO PREVISTO

UN REI = 30, LA STRUTTURA RISULTA LUNGAMENTE SODDISFA

RE LA NORMATIVA VIGENTE. IL SOLAIO, AD ALTEZZA DI ML.

3,00 DAL PIANO DI PAVIMENTO, È SPESSO CM. 20, CORRISPON

DENTE A REI 45.

LA PORTA DI ACCESSO ALLA C.T. IN FERRO HA DIMENSIONI

CM. 80 x 2,20 CON APERTURA VERSO L'ESTERNO.

UNA FINESTRA MUNITA DI GRATA IN FERRO, DELLE DIMENSIONI

NI DI CM. 110x70, ASSICURA LA VENTILAZIONE DEL LOCALE

CALDAIA. VICINO ALLA PORTA DI ACCESSO DELLA C.T. E AL

LO ESTERNO, SONO STATI INSTALLATE LA MANIGLIA DI MANO

VRA PER LA CHIUSURA RAPIDA E IL QUADRO ELETTRICO GE

NERALE. IL GENERATORE TERMICO ALIMENTATO CON OLIO COM

BUSTIBILE, HA UNA POTENZIALITÀ DI 110 Kcal/h E RISULTA

BEN POSIZIONATO RISPETTO AI MURI PERIMETRALI DEL LOCA

LE CALDAIA. IL SERBATOIO COMBUSTIBILE È INTERRATO AL

LO ESTERNO DEL LOCALE C.T. ALLA DISTANZA DI ML. 3,20.

RISULTA PRIVO DI TUBO DI SFIATO E DI QUELLO DI TROP

PO PIENO.


LA FACCIAIA ESTERNA DELLA C.T. NON PRESENTA AGGETTI.

PRESCRIZIONI: AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA
PROVVISORIO, SARÀ OPPORTUNO ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERE:

SERBATOIO: DISPORRE UN TUBO DI SFIATO E DI TROPPO
PIENO;

LOCALE C.T. PREDISPORRE N° 2 ESTINTORI DA KG 12.

OPERE MURARIE: PREDISPORRE ALL'INTERNO DELLA PORTA DI
INGRESSO DELLA C.T. UNA SOGLIA RIALZATA IN CALCESTRUZZO
DI SEZIONE CM. 20x20.



IL PROGETTISTA

BR 0060 I 0052
[Handwritten signature]