

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 22 Febbraio 1971

CERTIFICATO DI PROVE

n° 10200/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Mancini Antonio -**  
**Via Egnazia, 4 - Fasano.**

con richiesta **verbale** del **20-2-1971** per conto di **IACP - Brindisi.**

cantiere (\*) **GESCAL Cooperativa Casa e giardino - Via Cappuccini - Brindisi.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **20-2-1971**

**RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI**

dosaggio al mc. (\*) **Acqua == litri - Cemento 350 Kg. - Tipo 730.**

| CONTRASSEGNO (°) | Spigolo | Data d'impasto (*) | Data di prova | Carico unitario di rottura in Kg/cm <sup>2</sup> |
|------------------|---------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| ===              | 20      | 30-9-1970          | 20-2-71       | 332,50                                           |
| ===              | 20      | 30-9-1970          | 20-2-71       | 257,50                                           |
| ===              | 20      | 30-9-1970          | 20-2-71       | 275,00                                           |
| ===              | 20      | 30-9-1970          | 20-2-71       | 232,50                                           |
| =====            |         |                    |               |                                                  |

OSSERVAZIONI: Le facce dei provini a contatto con i piatti della pressa sono state rese piane mediante levigatura.

(\*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE




per o. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO





**LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI**

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 22 Febbraio 1971

**CERTIFICATO DI PROVE**

n° 10200/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Mancini Antonio -**  
**Via Egnazia, 4 - Fasano.**

con richiesta **verbale** del 20-2-1971 per conto di **IACP - Brindisi.**

cantiere (\*) **GESCAL Cooperativa Casa e giardino - Via Cappuccini - Brindisi.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio 20-2-1971

**RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI**

dosaggio al mc. (\*) Acqua == litri - Cemento 350 Kg. - Tipo 730

| CONTRASSEGNO (°) | Spigolo | Data d'impasto (*) | Data di prova | Carico unitario di rottura in Kg/cm <sup>2</sup> |
|------------------|---------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| ===              | 20      | 30-9-1970          | 20-2-71       | 332,50                                           |
| ===              | 20      | 30-9-1970          | 20-2-71       | 257,50                                           |
| ===              | 20      | 30-9-1970          | 20-2-71       | 275,00                                           |
| ===              | 20      | 30-9-1970          | 20-2-71       | 232,50                                           |

OSSERVAZIONI: Le facce dei provini a contatto con i piatti della pressa sono state rese piane mediante levigatura.

(\*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO