



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BRINDISI

17 Luglio 78

19

Sindaco del Comune di
Al Brindisi

al I.A.C.P.

BRINDISI

Risp. al foglio n. del

Prevenzione

UFFICIO

1171/8553

Prot. N. Allegati

OGGETTO: Esame progetto fabbricati civili in Brindisi
Rione Perrino fabbricati A 2 e C 1.-

Esaminato il progetto in premessa si accor-
da parere favorevole a condizione che:

- 1) le strade di accesso a quelle circostanti il fabbrica-
to A 2 siano dimensionate in modo da consentire
l'intervento dei mezzi di soccorso di questo Coman-
do ed in particolare dell'autoscala;
- 2) l'impianto termico si uniformi integralmente alle
norme di sicurezza della circolare n.73 del 29.7.71
del Ministero dell'Interno;
- 3) il progetto relativo allo schema dell'impianto ascen-
sori sia preventivamente sottoposto all'esame di que-
sto Comando.-

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Dott.Ing.Pietro MEROLLA)