

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI - GESTIONE I.N.A.=CASA

STAZIONE APPALTANTE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CANTIERE N° 17658

Collaudo ai fini della abitabilità del fabbricato delle opere in conglomerato cementizio di n° 2 edifici di Case per Lavoratori siti in CISTERNINO (Brindisi) alla Via Principe Amedeo.=

Progetto redatto dal Gruppo Arch. Carlo CHIARINI - Roma - ed approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Cisternino.=

PREMESSO :

- che per ottenere l'abitabilità degli alloggi costituenti i fabbricati innanzi indicati è necessario il collaudo delle opere in conglomerato cementizio dei fabbricati medesimi;
- che il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni VALENTINI su incarico ricevuto dall'Impresa Natale CARPARELLI che ha curato la costruzione dei lavori dei fabbricati predetti;

- che i calcoli in cemento armato delle opere innanzi menzionate sono stati compilati dal Dott.Ing.

Olindo ANGELINI;

- che nelle opere in conglomerato cementizio è stato impiegato cemento del tipo 680 e ferro omogeneo così come prescritto dal calcolatore;

- che le opere in conglomerato cementizio armato consistono nei solai misti in laterizio e c.a. e nelle scale a sbalzo in calcestruzzo. =

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'anno millenovecentosessantatre il giorno due del mese di febbraio in GISTERNINO, dalla ore 9 con continuazione il sottoscritto collaudatore, unitamente all'Impresa nella persona del Sig. Natale Carparelli, che ha realizzato i fabbricati, ai fini di un collaudo per ottenere l'abitabilità degli appartamenti, ha effettuato una visita ai fabbricati predetti ed ha rilevato che i fabbricati sono stati realizzati in conformità del progetto a suo tempo approvato dalla Commissione Edilizia e che le opere in conglomerato cementizio sono state eseguite in conformità del progetto e dei calcoli. Detti calcoli sono stati eseguiti secondo le prescrizioni del R.D. N° 2229 del 6/11/939, tuttora vigenti, adottando per il calcestruzzo e per il ferro carichi contenuti nei limiti prescritti

ti.=

Il complesso comprende due fabbricati di n° 2 scale, per complessivi n° 12 appartamenti e n° 64 vani legali.=

Il sottoscritto Collaudatore delle opere in c.a. ha effettuato anche un saggio in un travetto del solaio ed ha accertato la buona qualità dei conglomerati e dei materiali usati, avendo così conferma del favorevole esito avuto a suo tempo delle prove di carico, come risulta dall'alligato verbale.=

Pertanto il sottoscritto Collaudatore delle opere in c.a. dichiara che ai fini della abitabilità degli appartamenti i fabbricati innanzi descritti sono collaudabili come in effetti li collauda.=

L'INGEGNERE INCARICATO PER IL COLLAUDO

DELLE OPERE IN C. A.

(Dott.Ing. Giovanni VALENTINI)

ing. Valentin

L'IMPRESA

(Natale CARPARELLI)

Natale Carparelli

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallerino)

