



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 853)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 28 Aprile 1972

CERTIFICATO DI PROVE

n° 11594/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Corrado Pier Marcello** -
Corso Roma n° 99 - Brindisi.

con richiesta verbale del 22-4-1972 per conto di ===

cantiere (*) Costruzione Case GESCAL S. Elia - Brindisi.

data di arrivo del materiale in laboratorio 22-4-1972

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 325.

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impesto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg./cm²
1	16	15-2-1972	22-4-972	378,91
2	16	15-2-1972	22-4-972	273,44
3	16	15-2-1972	22-4-972	328,12
4	16	15-2-1972	22-4-972	375,00

OSSERVAZIONI: Su una faccia di ciascun provino era incollato un cartellino con i seguenti dati: **IMPRESA CORRADO PIER MARCELLO - CANTIERE GESCAL S. ELIA - TRAVI ROVESCIE PAL. A BIS** - cls dosato a Kg 300 tipo 325 - BR. 15/2/72.

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

M. Maselli

per o. o.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]