



N. 16/79

Catania, 16/11/77

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI GETTO FONDAZIONI PALAZZINA "A" CANTIERE S.ELIA - Conf. q1.3,00 di cemento 42%

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 10	20.11.77	16X16X16	256	312
H - 10	20.11.77	16X16X16	256	330
H - 10	20.11.77	16X16X16	256	314
H - 10	20.11.77	16X16X16	256	332



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 44/79

4 GEN. 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO PIANO TERRA PAL. "A" CANT. S. ELIA - Confez. q1.3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 12	12.12.77	16X16X16	256	314
H - 12	12.12.78	16X16X16	256	336
H - 12	12.12.78	16X16X16	256	354
H - 12	12.12.78	16X16X16	256	348



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 41/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N° 166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PIASTRI 2° PIANO PAL. "A" CANT. S. ELIA - Confezionati ql. 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 15	10/1/78	16X16X16	256	338
H - 15	10/1/78	16X16X16	256	344
H - 15	10/1/78	16X16X16	256	330
H - 15	10/1/78	16X16X16	256	354



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 38/79

Catania, _____

24 DEC 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHIESTE DA I.B.A. CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 3°PIANO PAL."A" CANT.S.ELIA - Confezionati a ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 18	23.2.78	16X16X16	256	342
H - 18	23.2.78	16X16X16	256	326
H - 18	23.2.78	16X16X16	256	338
H - 18	23.2.78	16X16X16	256	332



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 45/79

- 4 GEN. 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA MARZO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN B RINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE A.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI PIANO TERRA PALAZZINA "B" CANT.S. ELIA - Confez. ql. 3,00 di cem.425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 11	6.12.77	16X16X16	256	338
H - 11	6.12.77	16X16X16	256	342
H - 11	6.12.77	16X16X16	256	330
H - 11	6.12.77	16X16X16	256	354



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 22/79

Catania, 5 GEN 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 1°PIANO PAL."B" CANT.S.ELIA- Confezionati ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 14	9.1.78	16X16X16	256	324
H - 14	9.1.78	16X16X16	256	336
H - 14	9.1.78	16X16X16	256	350
H - 14	9.1.78	16X16X16	256	344



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 39/78

Catania, _____

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N° 166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 3° PIANO PAL. "B" CANT. S. ELIA - Confezionati a ql. 3,00 di cemento 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 17	13.2.78	16X16X16	256	344
H - 17	13.2.78	16X16X16	256	336
H - 17	13.2.78	16X16X16	256	332
H - 17	13.2.78	16X16X16	256	328



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 36/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI = POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE
S. ELIA LEGGE 27.5.75 N° 166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SO
LAIO 4° PIANO PAL. "B" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 20	31.3.78	16X16X16	256	338
H - 20	31.3.78	16X16X16	256	342
H - 20	31.3.78	16X16X16	256	330
H - 20	31.3.78	16X16X16	256	356



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 43/79

Catania, _____

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PI LASTRI 1°PIANO PALAZZINA "C" CANT.S.ELIA- Confez. q1. 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 13	31.12.77	16X16X16	256	344
H - 13	31.12.77	16X16X16	256	326
H - 13	31.12.77	16X16X16	256	338
H - 13	31.12.77	16X16X16	256	330



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 40/78

Catania, 4 GEN. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 2° PIANO PAL. "C" CANT. S. ELIA - Confezionati a ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 16	31.1.78	16X16X16	256	316
H - 16	31.1.78	16X16X16	256	306
H - 16	31.1.78	16X16X16	256	326
H - 16	31.1.78	16X16X16	256	318



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 37/79

Catania, 4 GEN. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

CHIESTE DA

IN DATA 11 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P.BRINDISI - GETTO PILASTRI 4°PIANO PAL."C" CANT.S.ELIA - Confezionati a ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 19	21.3.78	16X16X16	256	326
H - 19	21.3.78	16X16X16	256	336
H - 19	21.3.78	16X16X16	256	352
H - 19	21.3.78	16X16X16	256	346



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola



N. 35/79

Catania, 4 GEN. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 8 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA
LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P.BRINDISI - GETTO FONDAZIONI
PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 21	12.4.78	16X16X16	256	308
H - 21	12.4.78	16X16X16	256	320
H - 21	12.4.78	16X16X16	256	314
H - 21	12.4.78	16X16X16	256	302



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 34/79

Catania, _____

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976) _____

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA
LEGGE 27.5.75 N° 166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO PIA
NO TERRA PAL. "G" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 22	17.4.78	16X16X16	256	322
H - 22	17.4.78	16X16X16	256	334
H - 22	17.4.78	16X16X16	256	342
H - 22	17.4.78	16X16X16	256	344



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 33/78

Catania, 4 GEN. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P.BRINDISI - GETTO PILASTRI 1°PIANO PAL"G"- Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 23	20/4/78	16X16X16	256	338
H - 23	20/4/78	16X16X16	256	326
H - 23	20/4/78	16X16X16	256	340
H - 23	20/4/78	16X16X16 .	256	334



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Handwritten signature of Antonio Badalà]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Handwritten signature of Antonio La Tegola]



N. 32/79

24 GEN 1979

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 5 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI' POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA
LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 2°
PIANO PAL."G" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425.

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 24	28.4.78	16X16X16	256	318
H - 24	28.4.78	16X16X16	256	334
H - 24	28.4.78	16X16X16	256	348
H - 24	28.4.78	16X16X16	256	338



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



E4 GEN 1979

N. 31/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA
LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 4°
PIANO PAL."G" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 25	15.5.78	16X16X16	256	350
H - 25	15.5.78	16X16X16	256	334
H - 25	15.5.78	16X16X16	256	342
H - 25	15.5.78	16X16X16	256	338



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola