



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 27 Dicembre 1965

CERTIFICATO DI PROVE

n° 4959/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Via M. Pacuvio n° 47 - Brindisi -
con richiesta scritta del 30-11-1965 per conto di Istituto Autonomo Case Popolari -
Brindisi
cantiere (*) Lotto 14° bis palazzina T1 - fondazioni - Rione Paradiso - Brindisi -

data di arrivo del materiale in Laboratorio 24-12-1965

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg - Tipo ===

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm²
Fondazioni T1 B 14° Lotto	15	9-10-1965	24-12-1965	364,44
Fondazioni T1 B 14° Lotto	15	9-10-1965	24-12-1965	340,00
Fondazioni T1 B 14° Lotto	15	9-10-1965	24-12-1965	344,44
Fondazioni T1 B 14° Lotto	15	9-10-1965	24-12-1965	380,00

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(F/sco Moletta)

F. Moletta

per e. o.
P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Cesarefeto

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Cesarefeto