

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA  
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 13 Aprile 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9430/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Morelli Antonio -  
Via Kennedy, 12 - Trepuzzi (Lecce).  
con richiesta verbale del 11-4-1970 per conto di I.A.C.P. - Brindisi.  
cantiere (\*) Case per lavoratori Latiano (Brindisi) - Via Torre.

data di arrivo del materiale in Laboratorio 11-4-1970

**RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI**

dosaggio al mc. (\*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 600

| CONTRASSEGNO (°) | Spigolo | Data d'impasto (*) | Data di prova | Carico unitario di rottura in Kg/cm² |
|------------------|---------|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| ===              | 20      | 30-12-1969         | 11-4-70       | 467,50                               |
| ===              | 20      | 12-1-1970          | 11-4-70       | 492,50                               |
| ===              | 20      | 12-1-1970          | 11-4-70       | 442,50                               |
| ===              | 20      | 7-1-1970           | 11-4-70       | 507,50                               |

OSSERVAZIONI: ==

(\*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

*Morelli*

per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

*[Signature]*

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

*[Signature]*