

COMUNE DI **BRINDISI**

DATA 25 Feb 1987
AGG.

NOTE

EVIDENZA
ARCHIVIO

**ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI — Lotto 54°
scale D-E-F
Piazza Favretto**

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME PIU' URGENTI ED
ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 8/3/85
PER L'OTTENIMENTO DEL R.O.P. LEGGE 818/84

PIANTA VANO CALDAIA 1:50


STUDIO TECNICO: Ing. F. LOBELLO

Il committente Il progettista

Tavola 2



Vano Caldaia 1:50



Caldaia "BELLELI"


Potenzialita' nominale 250.000 Kcal/h

Potenzialita' focolare 277.590 Kcal/h


Pressione max esercizio 5 Kg/cm²

LEGENDA	
1	CALDAIA
2	BRUCIATORE
3	QUADRO ELETTRICO VANO CALDAIA
4	VALVOLA A STRAPPO
5	QUADRO ELETTRICO GENERALE

Sezione A-B 1:50



SUPERFICI D'AREAZIONE




$$SAER : (0.60 \times 1.00) + (0.60 \times 0.60) = MQ. 0.96$$

$$SVANO : (4.70 \times 3.55) + (3.80 \times 1.55) + (2.50 \times 1.55) = MQ. 26.45 \times \frac{1}{50} = MQ. 0.53$$

$$SAER + MQ. 0.96 > \frac{1}{50} SVANO = MQ. 0.53$$

Particolare



LEGENDA

1	SERBATOIO COMBUSTIBILE
2	CARICO COMBUSTIBILE
3	TUBO DI TROPPOPIENO
4	SARACINESCA A CHIUSURA RAPIDA
5	TUBO DI SPIATO
6	TUBO DI MANDATA
7	TUBO DI RITORNO
8	VALVOLA A STRAPPO
9	TUBO DI SPIATO CON RETICELLA
10	CALDAIA
11	BRUCIATORE
12	PISTO
13	RETROVALVOLE