

28a
D

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi
Quartiere CEP - Ampliamento Ovest - Lotto 14-15-16
Impresa: Dott. Ing. Vincenzo Gravili - Lecce -
Contratto n° 4021 del 7/5/62 registrato a Brindisi
il 24/5/62 al n° 1898 Mod. I.-

=====

VERBALE DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A.

Per incarico ricevuto dall'Impresa dott. Ing. Vincen-
zo Gravili da Lecce il sottoscritto dott. ing. Anto-
nio Ostuni, domiciliato in Lecce ed iscritto all'al-
bo degli ingegneri della provincia di Lecce unitamen-
te al titolare della Impresa e del Direttore dei Lavo-
ri si è recato sul posto il giorno 10 Aprile 1967
ad effettuare sopralluogo alle palazzine da essa Impre-
sa costruite in base al contratto di cui sopra. Alla
loro presenza sono state eseguite, in contraddittorio,
le seguenti operazioni di collaudo.

1) Solaio a struttura mista in laterizio e nervature
in c.a. del tipo " BISAP " della luce netta di ml.
4,90. Essi hanno le caratteristiche geometriche risul-
tanti dai calcoli redatti dal tecnico della Ditta
fornitrice : A.L.A. di Pescara, dott. ing. Gerardo
Avallone. La soletta collaborante in calcestruzzo è

risultata essere per tutti i solai di cm. 3-4 in media. Si sono eseguiti dei saggi ed è risultato che la compagine di dette strutture è soddisfacente, sia per la qualità del conglomerato cementizio, sia per la qualità e distribuzione dell'armatura metallica.

2) Travi in calcestruzzo armato a sostegno dei solai di luce massima m. 2,60 e della sezione di cm. 50x20 con sovraccarico statico di muri e solai oltre al carico utile di servizio.

Dette strutture sono regolarmente calcolate dall'ing. Vincenzo Gravili e risultano adeguate sia alla sezione di calcestruzzo che in quelle di ferro, alla relativa funzione statica.

3) Strutture varie costituite da balconi a sbalzo, scale appoggiate e scale di piano. Anche tutte queste strutture sono state regolarmente calcolate ed hanno sezione rispondente agli sforzi e funzione statica relativa.

PROVE DI CARICO

Non sono state eseguite dal sottoscritto in quanto già a suo tempo effettuate dal Direttore dei Lavori unitamente al rappresentante del Genio Civile di Brindisi, geom. Agostino Saponaro, come risulta dal regolare verbale che si allaga al presente collaudo.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto
collaudatore

C E R T I F I C A

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone
regole d'arte;
- che le strutture cementizie presentano compattezza ed integrità sufficiente e sono immuni da difetti visibili ed apparenti;
- che sono state scrupolosamente osservate le prescrizioni e le norme esecutive previste dal D;L. novembre 1939 n° 2229;
- che, pertanto, offrono le garanzie di sicurezza per l'abitabilità dei fabbricati.

Brindisi, 10/Aprile 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dr.ing. Giovanni Roma)

(Dr.ing.V. Gravili)

IL COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE IN C.A.

(Dr. Ing. Antonio Ostuni)

Visto Il Presidente dell'I.A.C.P.