

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Relazione finale del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.7 della legge 5-11-1971, n.1086, sulle opere in cemento armato relative alle abitazioni popolari in San Vito dei Normanni (Brindisi), costruire con i fondi della legge 22-10-1971 n.865, art.68/a - Canale A.-

=====

DENUNZIA DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO

L'Impresa CORVETTO Geom. Gaetano, appaltatrice dei lavori, presentò la prescritta denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi delle opere in c.a. da eseguire, completa dei prescritti elaborati, riportando l'attestato dell'avvenuto deposito in data 8-3-1975, n. di protocollo 1753 e n° di pratica 6413.-

Documenti in cantiere: nel cantiere sono stati custoditi gli elaborati redatti dall'Ing. Giuseppe Iurilli da Brindisi, muniti del visto dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.-

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

Prove sui materiali impiegati: come risulta dall'alligato certificato n.1993 del 30-11-1976 rilasciato dal Laboratorio Materiali dell'Istituto

Si attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

Il Funzionario addetto



Costruzioni Civili della Facoltà di Ingegneria
della Università di Catania, nel corso dei lavori sono stati eseguiti i prescritti prelievi per il controllo dei materiali impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio.-

I risultati delle prove confermano la rispondenza di essi materiali alle previsioni di calcolo.-

RILIEVI: Non vi sono rilievi particolari da fare sulle strutture realizzate.-

PROVE DI CARICO: Come risulta dal relativo verbale in data 20-8-1976 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha effettuato prove di carico su un solaio e su una rampa della scala, con esito positivo.-

Brindisi, 30/12/1976

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Mario Francesco Ciccarese)

