

22/f

RELAZIONE a struttura ultimata, ai sensi dello art.6 della legge 5.11.1971 n.1086, della struttura in cemento armato del fabbricato di alloggi popolari dell' I.A.C.P. di Brindisi sito nel Comune di Mesagne alla Via Udine.

Legge 22.10.1974 n.865, canale "A".

Progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Mesagne nella riunione del 16.11.1974.-

Licenza di costruzione rilasciata da predetto Comune in data 12-7-1978 con provvedimento n.23472/74/78.-

Ditta Costruttrice: PATI Vito da Brindisi.

Calcoli statici : redatti dall'Ing.Aldo Maldari, sono stati presentati all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi in data 31.10.1975 ed acquisiti agli atti dell'Ufficio medesimo con numero di protocollo 8768 e numero di pratica 7857.-

Descrizione delle opere: trattasi di fabbricato a 5 piani con piano terreno destinato a garages, depositi e servizi tecnici e gli altri⁴ piani ad alloggi, dei quali 4 a 4 vani ed accessori e 4 a 3 vani ed accessori.

La sua struttura portante interamente in cemento armato, con travi rovesce in fondazione, travi e pilastri in elevazione, scala a solette rampanti, solai del tipo latero-cementizio.-

Prove di resistenza del conglomerato cementizio effettuate su 15 cubetti da cm315x15x15 che hanno dato luogo a cari-

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto è stata depositata presso questo Ufficio ai sensi della legge n. 1086 del 5.11.1971.
CAPO UFFICIO SANTOSTASI
27 MAR. 1981

chi alle schiacciamento variabili tra 302 e 505 Kg/cm² come
risulta dai certificati n.3171-3172-3173-3174-3175, in data
3.3.1978, rilasciati dal Laboratori EMMEBI di San Pancrazio
Salentino.

Le prove suddette, con il loro esito positivo, garantiscono
l'idoneità delle strutture realizzate. - . . .

Brindisi li, 31/7/1978

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Carmine Scenosciuto)

Carmine Scenosciuto
