



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 29 Gennaio 1971

CERTIFICATO DI PROVE

n° 10148/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Impresa Di Tano Vito Nicola -**
Via Ricasoli n° 3 - Monopoli (Bari).
con richiesta **verbale** del **29-1-1971** per conto di **Istituto Case Popolari - Brindisi.**
cantiere (*) **Case per Lavoratori Agricoli - Mesagne (Brindisi).**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **29-1-1971**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 3 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 325

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo	Data d'imasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
SOLAIO Mesagne	16	10-10-1970	29-1-971	539,06
SOLAIO Mesagne	16	10-10-1970	29-1-971	478,51
SOLAIO Mesagne	16	10-10-1970	29-1-971	507,81
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

U. Monelli

per o. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

V. Tano

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

A. Bellarosa