

ROMA TENAX

UNIVERSITA' DI NAPOLI
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
LABORATORIO PROVA DEI MATERIALI

C.M.FABRIANO

N.8118/B

CERTIFICATO RELATIVO alle prove di resistenza a compressione su cubetti di conglomerato cementizio chieste dall'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. (Impresa Pascali Salvatore) il 9/8/1958 Prot. n.17449/BR/640/5.

Nella domanda si dichiara: BRINDISI - Costruzione di n.140 alloggi popolari in base alla legge 9/8/1954,n.640.

Cubetti di conglomerato cementizio confezionati il 12/7/1958 con l'impa-
sto impiegato nel getto del solaio del I° piano della palazzina n.17.

oooooooooooo

Dimensioni (cm.)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq.)	Conf.dich.	Data di prova
16 x 16 x 16	244,14	18/7/58	27/8/1958
"	277,34	"	"
"	292,97	"	"
"	285,15	"	"

n.b.) Sui cubetti non è riportato il contrassegno citato nella domanda.

.....

Napoli, 5/9/1958

LO SPERIMENTATORE
F.to: ing.Giulio Nicolosi

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
f.to:Prof.Ing.Vincenzo Franciosi

IL RETTORE
F.to: Illegg.

ROMA TENAX

C.M.FABRIANO