

17

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI.-

DENUNCIA IN DATA 8.7.1975 N°5559

Lavori di costruzione di Case Popolari al rione S.

Elia - Brindisi -

Programma di intervento n°001/11/1 Canale B -IACP

Brindisi-

Impresa costruttrice: Sig. Todisce Giovanni - Brindisi

RELAZIONE FINALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

I materiali impiegati nelle strutture del fabbricato in oggetto sono stati i seguenti:

- Conglomerato di cemento tipo 425, classe 300
- Acciaio ad adherenza migliorata tipo Feb 38 K
- Solai in latero cemento armato tipo Bisap pannelli H 22 delle R.D.B.

Trattasi di n°8 palazzine di cui ~~due~~ in linea e una di angolo.

Non esistono riserve di ordine tecnico sulle strutture che sono state realizzate in conformità dei disegni esecutivi depositati presso Codesto Ufficio in allegato alla denuncia di cui all'art.4 della Legge n°1086 del 5.11.1971.

Le previsioni circa la natura del terreno di fondazione sono risultate rispondenti alla realtà e pertanto in fase esecutiva non è stato necessario apportare variazioni di rilievo.

Si sono effettuate n)2 prove di carico i cui verba-
li si allegano alla presente.

Il conglomerato è stato confezionato in cantiere con
un impianto automatico con dosaggio a peso.

L'impresa del Sig. Giovanni Todisco ha condotto i la-
vori in modo soddisfacente e secondo le buone regole
dell'arte, uniformandosi alle prescrizioni impartite
dallo scrivente senza dar luogo a contestazioni.

Si allegano n°6 certificati delle prove di schiaccia-
mento eseguite, sui provini di conglomerato da Labo-
ratorio Ufficiale e documentazione relative ai control-
li di qualificazione degli acciai che sono stati posti
in opera.

Brindisi 6 Febbraio 1978

IL DIRETTORE DI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

