

UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 00752

Catania, 23 MAR. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA

15 MAR. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PLINTI DI FONDAZIONE COSTRUZIONE CENTRO
SOCIALE S. ELIA BRINDISI - SOC. IVAP
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 325

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 42	14/10/77	16X16X16	256	310
E - 42	14/10/77	16X16X16	256	298
E - 42	14/10/77	16X16X16	256	293
E - 42	14/10/77	16X16X16	256	310



LO SPERIMENTATORE

Doct. Ing. Antonio Badalà

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Prof. Ing. Antonio Badalà

UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 00751

Catania, 23 MAR. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA

15 MAR. 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE
S. ELIA - BRINDISI - SOC. IVAP

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 43	6/12/77	16X16X16	256	330
E - 43	6/12/77	16X16X16	256	322
E - 43	6/12/77	16X16X16	256	345
E - 43	6/12/77	16X16X16	256	320



LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. Antonio Badalò

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Prof. Ing. Antonio I. Trovati



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

N. 00750

Catania, 23 MAR. 1978

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRI IMMOBILIARI S.p.A.

IN DATA 2 MARZO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 15 MAR 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO SOLAIO COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE S. ELIA
BRINDISI - SOC. IVAP

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 44	13/12/77	16X16X16	256	318
E - 44	13/12/77	16X16X16	256	334
E - 44	13/12/77	16X16X16	256	325
E - 44	13/12/77	16X16X16	256	340



LO SPERIMENTATORE

Don. ...
[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Prof. Ing. Antonio ...

[Signature]



Explanations

23 MAR. 1978

(D. M. 16 giugno 1976)

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA

16 MAR 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA GETTO PLINTI DI FUNDAZIONE COSTRUZIONE CEMENTO
SOCIALE S. ELIA - BRINDISI - SOC. IVAP
Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 325

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letto sui cubetti	Dimensioni (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
E - 41	12/10/77	16X16X16	56	296
E - 41	12/10/77	16X16X16	56	303
E - 41	12/10/77	16X16X16	56	320
E - 41	12/10/77	16X16X16	56	306



LO SPERIMENTATORE

Bott. Inc. Antonio Badalé

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO


IVAP S. p. A.

R

Tol H

12

Corr. N. 84/78/Gg/Bn.-
Ufficio UOCANT.



BARI (Italy) 21 Aprile 1978.-

SPETTABILE

I. A. C. P.
= B R I N D I S I =

Costruzione Centro Sociale
Brindisi S. Elia.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In allegato Vi inviamo i certificati relativi allo schiacciamento dei cubetti di calcestruzzo prelavati durante la costruzione dei plinti e dei solai dell'edificio in oggetto.

Distinti saluti.-

I.V.A.P. S.p.A.

Granuto

Allegati n. 4 certificati rilasciati
dall'Università di Catania.-



Ing. VITO ALFIERI POLLICE S. p. A. - CASELLA POSTALE 225 - C.C.I.A.A. N. 88473
Magazzini - VIA ARGIRO, 100-102-104 - Tel. 211.421 - 211.028
Stabilimento e Uffici - VIA MODUGNO, Km. 4+200 - Tel. 451.933