ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331473

Bari, 9 Febbraio 1977

CERTIFICATO DI PROVE

N. 24466/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Antonio Morelli -Via Kennedy, 20 -Trepuzzi-

con richiesta verbale del 21-1-1977 per conto di ===

cantiere (*) di San Pancrazio Salentino (Brindisi) -Case Popolari (Canale "B")

data di arrivo del matariale in Laboratorio 21-1-1977

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua === litri - cemento === Kg. - Tipo ===

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm²
30/77	16	5-10-1976	27-1-1977	396
30/77	16	5-10-1976	27-1-1977	441
30/77	16	5-10-1976	27-1-1977	455
30/77	16	5-10-1976	27-1-1977	369

OSSERVAZIONI: ===.

(*) Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

Il Funzionario addetto

IL CONSERVATORE D'UFFICIO

8 GIU. 1979