

RACCOMANDATA

Matera

9/6/

8

342

Ufficio Distrettuale di Matera

16951/3a/4

ALL'IMPRESA SALVATORE PASCALI

GALATINA (Lecce)

c.p.c.

ALL'UFFICIO DEL CIVILE 31

BRINDISI

Legge 9-3-1934 n.640

Lavori di costruzione di n.160

alloggi popolari in Brindisi.

ALL'U.R.B.R.A.-U.A.A.A.A.

Direzione Tecnica

ROMA

R 340

Al Gen. Giovanni PUGGIOLINI

Assistente ai Lavori

MATERA

ORDINE DI SERVIZIO N.1

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, constatato che codesta Impresa ha arbitrariamente realizzato -sia pure a regola d'arte- in calcestruzzo di cemento, con inclusioni di corredi di pietrame calcareo, anziché in muratura di pietrame e malta romana -più economica, prevista in Progetto- i muri di sostegno, esterni dell'intersezione degli edifici in oggetto,

CONSEGNA

a codesta Impresa la demolizione delle opere di cui sopra.

Nel caso che tale demolizione non venga sollecitamente effettuata, le opere stesse saranno contabilizzate -senza che codesta Impresa abbia diritto a maggiori compensi e riserve- in base al seguente art. 10 bis dell'Elenco prezzi contrattuali:

"Art. 10 bis)- Muratura di pietrame e tutto lavorato a mano e malta romana di cui all'art. 17 lettera b) del Capitolato Speciale per muratura in elevazione.
(lire quattromilatrecento al mc.).....L. 4.000"

Il presente Ordine di servizio viene inviato in doppio esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito a questo Ufficio firmato per ricevuta ed accettazione da codesta Impresa.-

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Vincenzo Aversa)