

**LABORATORIO SPERIMENTALE** - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 8 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

**CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021308**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella - Lotti 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni (\*) Fondazioni Lotto n. 25

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (IMPRESA : EDI.CO.M.S.r.l. - BARI -)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 325  
classe : R<sup>1</sup>bk

**RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | messa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unilateria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                                 |
| A  | 1308         | 2.5.1980            | 26.8.1980   | 16             | 9,100        | 256                                  | 244.5                                           |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,600        | "                                    | 352.3                                           |

OSSERVAZIONI:



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI  
Si attesta che copia del presente atto  
risulta depositata presso l'Ufficio  
e sensi della Legge n. 1086 del 1971  
21 OTT. 1980  
IL COORDINATORE D'UFFICIO  
(Ing. Francesco Santostasi)

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove


LO SPERIMENTATORE

Co. Nicola Lucatelli

IL DIRETTORE TECNICO

dot. ing. Ciro Monaco

U. Monaco



**LABORATORIO SPERIMENTALE** - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

**CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. ....021309....**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella - Lotti 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni (\*) Fondazioni Lotto n. 26

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (IMPRESA : EDI.COM s.r.l. - BARI - )

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 325  
classe : R<sup>1</sup>bk

**RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1309         | 5.5.1980            | 26.8.1980   | 16             | 9,550        | 256                                  | 353.9                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,200        | "                                    | 280.4                                         |

OSSERVAZIONI:


(\*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE  
*Edoardo Lucatelli*



IL DIRETTORE TECNICO  
dott. ing. Ciro Monaco  
*C. Monaco*

UFFICIO DEL BENIO CIVILE - BRINDISI  
Si attesta che copia del  
risultato depositato al  
ai sensi della legge n. 1086/71  
21 OTT. 1980  
Visto: IL DIRETTORE D'UFFICIO  
Ing. Francesco Santolucchi



**LABORATORIO SPERIMENTALE.** ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

**CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021310**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.  
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -  
provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella - Lotti 25 - 26 - FASANO -  
struttura prelievo campioni (\*) Solaio Copertura Piano Terra Lotto 25  
proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (IMPRESA : EDI.COM s.r.l. BARI - )  
natura dei campioni Calcestruzzo  
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe : R<sup>1</sup>bk

**RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1310         | 6.5.1980            | 26.8.1980   | 16             | 9,400        | 256                                  | 295.3                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,480        | "                                    | 328.9                                         |

OSSERVAZIONI:



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI  
Si attesta che copia del presente atto  
risulta depositato presso questo Ufficio  
ai sensi della Legge 6-12-1971 N. 1086.  
21 07 1980 Il Funzionario addetto  
Visto: Il COORDINATORE D'UFFICIO  
(Ing. Gaetano Santoro)

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE


Ing. Nicola Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Carlo Monaco

Carlo Monaco



**LABORATORIO SPERIMENTALE.** ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

**CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021311**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.  
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -  
provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella Lotti 25 - 26 - FASANO -  
struttura prelievo campioni (\*) Pilastri I Piano Lotto n. 25  
proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa : EDI.COM s.r.l. - BARI )  
natura dei campioni Calcestruzzo  
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe : R<sup>1</sup>bk .

**RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1311         | 7.5.1980            | 26.8.1980   | 16             | 9,600        | 256                                  | 323.4                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,580        | "                                    | 412.5                                         |

OSSERVAZIONI:

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE  
*Nicola Lucatelli*



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI  
Si attesta che copia del presente atto  
risulta depositata presso l'Ufficio  
dei sensi della legge 1089.  
21 OTT. 1980  
IL COORDINATORE D'UFFICIO  
(ing. Francesco Santostasi)

IL DIRETTORE TECNICO  
dott. ing. Ciro Monaco  
*Monaco*



**LABORATORIO SPERIMENTALE** - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

**CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021312**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.  
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -  
provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella - Lotti 25 - 26 - FASANO -  
struttura prelievo campioni (\*) Solaio Copertura Piano terra - Lotto N. 26  
proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa : EDI;COM s.r.l. - BARI )  
natura dei campioni Calcestruzzo  
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe : R<sup>1</sup>bk

**RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1312         | 8.5.1980            | 26.8.1980   | 16             | 9,400        | 256                                  | 322.6                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,540        | "                                    | 330.4                                         |

OSSERVAZIONI:




UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI  
Si attesta che copia del presente  
risulta depositata presso l'Ufficio  
ai sensi dell'art. 3-1-1971, n. 1086.

21/07/1982  
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO  
(Ing. Francesco Santagata)

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove


LO SPERIMENTATORE

Giovanni Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco



**LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI**  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

**CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021313**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella - Lotti 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni (\*) Pilastri I Piano Lotto n. 26

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa : EDI.COM s.r.l. BARI )

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe : R<sup>1</sup>bk

**RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1313         | 9.5.1980            | 26.8.1980   | 16             | 9,480        | 256                                  | 325.7                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,680        | "                                    | 308.5                                         |

OSSERVAZIONI:



21 OTT. 1982  
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO  
(Ing. Francesco Santostasi)


(\*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE  
Vincenzo Lucatelli



IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco



. LABORATORIO SPERIMENTALE . ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

**CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021314**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella - Lotti 25 - 26 - FASANO

struttura prelievo campioni (\*) Solaio copertura II piano Lotto n. 26

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - ( IMPRESA : EDI.CM-s.r.l. BARI )

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe : R<sup>1</sup>bk

**RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1314         | 16.5.1980           | 26.8.1980   | 16             | 9,400        | 256                                  | 284.3                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,500        | "                                    | 351.5                                         |

OSSERVAZIONI:

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove


LO SPERIMENTATORE

*Giovanni Rinaldi*



IL DIRETTORE TECNICO

*Dott. ing. Ciro Monaco*



**LABORATORIO SPERIMENTALE** - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

**CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021315**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella Lotti 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni (\*) Pilastri III Piano Lotto n. 26

proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - (Impresa; EDI.COM s.r.l.)

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe: R<sup>1</sup>bk

**RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1315         | 19.5.1980           | 26.8.1980   | 16             | 9,500        | 256                                  | 336.7                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,800        | "                                    | 362.5                                         |

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI  
Si attesta che copia del presente atto  
risultato depositato presso questo Ufficio  
il 27/08/1982  
Il funzionario  
Ing. Francesco Superti



OSSERVAZIONI:

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE



IL DIRETTORE TECNICO

dat. inv. Ciro Manno

**LABORATORIO SPERIMENTALE.** ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

## CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. ....021316.....

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.  
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -  
provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella Lotti 25 - 26 - FASANO -  
struttura prelievo campioni (\*) Solaio Copertura II Piano Lotto n; 25  
proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa: EDI.COM s.r.l. BARI )  
natura dei campioni Calcestruzzo  
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe : R<sup>1</sup>bk

### RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | messa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1316         | 20.5.1980           | 26.8.1980   | 16             | 9,170        | 256                                  | 317.1                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,200        | "                                    | 287.5                                         |

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI  
Si attesta che copia del presente atto  
risultata depositata presso questo Ufficio  
in data 5-11-1980.  
OTT. 1980  
IL COORDINATORE D'UFFICIO  
(Ing. Francesco Santolucito)

OSSERVAZIONI:

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE  
*Nicola Lucarelli*



IL DIRETTORE TECNICO  
dott. ing. Ciro Monaco  
*C. Monaco*

**LABORATORIO SPERIMENTALE** - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

**CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021317**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.  
indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -  
provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella - Lotto 25 e 26 - FASANO -  
struttura prelievo campioni (\*) Pilastri III Piano Lotto n. 25  
proprietà I.A.C.P. - BRINDISI - ( Impresa : EDI.COM s.r.l. BARI )  
natura dei campioni Calcestruzzo  
data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe : R<sup>1</sup>bk

**RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1317         | 21.5.1980           | 26.8.1980   | 16             | 9,170        | 256                                  | 250.7                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,100        | "                                    | 257.8                                         |

OSSERVAZIONI:

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE  
*Nicola Lucatelli*



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI  
Si attesta che copia del presente atto  
risulta depositata presso questo Ufficio  
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.  
21 OTT. 1982  
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO  
(Ing. Francesco Santoro)

IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Ciro Monaco  
*C. Monaco*

LABORATORIO SPERIMENTALE. ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

# CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021318

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella Lotti 25 - 26 FASANO

struttura prelievo campioni (\*) Solaio Copertura III Piano Lotto n. 25

proprietà I.A.C.P. - Brindisi - ( Impresa : EDI.COM s.r.l. BARI )

natura dei campioni, Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe : R<sup>1</sup>bk

## RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1318         | 28.5.1980           | 26.8.1980   | 16             | 9,140        | 256                                  | 280.5                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,300        | "                                    | 257.8                                         |

OSSERVAZIONI:

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE

GROTTAGLIE Nicola Lucatelli




IL DIRETTORE TECNICO

dott. ing. Cirio Monaco

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI  
Si attesta che i dati riportati nel presente certificato  
risultano derivati da prove eseguite in laboratorio  
il 21 OTT. 1980  
Visto: IL COORDINATORE DELL'UFFICIO  
(Ing. Francesco Semerari)





**LABORATORIO SPERIMENTALE** - ESEGUE PROVE SU PIETRE - LATERIZI - CALCESTRUZZI - ACCIAI - BITUMI - ACQUE - TERRENI  
AUT. MIN. LL. PP. DM. N. 19336 DEL 5 - 6 - 1979 (LEGGE 5 - 11 - 1971 N. 1086) - VIA G. BATTISTA, 26 - 74023 GROTTAGLIE (TA)  
CAS. POST. 24 TEL. (099) 665246

Grottaglie, li 26.8.1980

# **CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE N. 021319**

committente Calcestruzzi Fasanese s.r.l.

indirizzo Via Marsala, 92 - MONOPOLI -

provenienza dei campioni (\*) Via Gravinella - Lotti 25 - 26 - FASANO -

struttura prelievo campioni (\*) Solaio Copertura III Piano Lotto n. 26

proprietà I.A.C.P. - Brindisi - ( Impresa EDI.COM s.r.l. BARI )

natura dei campioni Calcestruzzo

data di consegna in laboratorio 26.8.1980 dosaggio (\*) 300 cemento 425  
classe : R<sup>1</sup>bk

## **RISULTATI DELLE PROVE SU N. 2 PROVINI CUBICI**

| N. | contrassegno | data                |             | spigolo<br>cm. | massa<br>Kg. | area<br>compressa<br>cm <sup>2</sup> | resistenza<br>unitaria<br>Kg./cm <sup>2</sup> |
|----|--------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |              | della<br>confezione | della prova |                |              |                                      |                                               |
| A  | 1319         | 28.5.1980           | 26.8.1980   | 16             | 9,400        | 256                                  | 392.1                                         |
| B  | "            | " " "               | " " "       | "              | 9,420        | "                                    | 412.5                                         |

OSSERVAZIONI:

(\*) Dati forniti dal richiedente le prove

LO SPERIMENTATORE

*Lucatelli*



IL DIRETTORE TECNICO

*Monaco*