

Prof. n.

1727/7242



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

BRINDISI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 3/2/1984;

SI RILASCI A

a 11'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 3/2/1990

Azienda, industria o deposito (1):

Impianto di riscaldamento.-sit. ☒ nel Comune di BRINDISI frazioneVia Piazza Favretto, n. 54 - Lotto 2/b

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

- Caldaia "BELLELI" da 250.000 Kcal/h;- Bruciatore "BALTUR" da 20 - 40 Kg/h;- Serbatoio metallico interrato da lt. 6000.-

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio: Si vieta l'uso di fiamme libere.-

"E' fatto obbligo all'esercente di comunicare a questo Comando ogni variazione apportata all'impianto, per il rilascio del nuovo certificato di Prevenzione Incendi, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità"

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili N. 1 estintore automatico da Kg.6 a polvere tipo "Sprinkler".- nella Centrale Termica.-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 3/2/1990

Brindisi

li 7/2/1984

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo



IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROV. REGGENTE
(Dott. Ing. Alfonso Giordano)

/cer