

COLLAUDO STATICO

delle opere in calcestruzzo semplice ed armato, relative alla costruzione di un fabbricato sito:

in Ceglie Messapico alla Via Roma di proprietà della Soc. Coop. RISORGIMENTO con sede in Ceglie Messapico.

A seguito incarico conferitogli dalla suindicata Società Cooperativa "Risorgimento", il sottoscritto

dr. ing. PABOLECCHIA CORRADO, domiciliato in Ceglie Messapico ed iscritto all'Albo Professionale della

Provincia di Brindisi ha effettuato in data 22 dicembre 1972 un sopralluogo alla costruzione suindicata per individuare a norma di legge le opere in calcestruzzo semplice ed armato e collaudarle in riferimento al disposto del penultimo comma art. 4 R.D. 16/XI/1939/n. 2228/2229.

PREMESSO CHE :

1)- la Soc. Coop. "Risorgimento" è proprietaria della suindicata costruzione costituita e composta come segue: Porticato e n. 9 vani uso garage al piano terra; N. 2 scale condominiali; n. 2 ascensori; Piano I: n. 3 appartamenti; Piano II: n. 3 appartamenti; Piano III: n. 3 appartamenti; Copertura con tetto spiovente e lastre alla marsigliese; Locale caldaia per riscaldamento centrale in piano sottostrada;

2)- I lavori sono stati eseguiti in appalto dalla

Ditta Giovane Pietro da Villa Castelli;

3)- Progettista é stato l'ing.dr.Giovanni Peretto di Taranto;

4)- Direttore dei Lavori é stato l'ing.dr.Giovanni Peretto di Taranto;

5)- Calcolatore é stato l'ing.dr.Giuseppe Pompilio di Ceglie Messapico;

6)- Il progetto risulta essere stato regolarmente approvato dalla Commissione Edilizia Comunale di Ceglie Messapico in data 29.8.1968;

7)- il permesso di costruzione risulta essere stato rilasciato in data 31 agosto 1968 ,n.878;

8)- Non vi é stata alcuna ispezione prefettizia per le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;

9)- Il solaio impiegato é stato del tipo "ALA" con travetto in cemento armato precompressi e volte in forate di laterizio di H₂ 16+4 = cm.20, ultimato in opera;

10)- La struttura portante é risultata costituita da pilastri e travi in cemento armato;

11)- Le prove eseguite hanno dato risultati soddisfacenti ,comprese quelle di carico;

12)- All'atto del presente collaudo la costruzione é risultata ultimata ~~maxxxx~~;

- 13)- Non risulta esservi stata alcuna opposizione o provvedimento formale o di merito a norma della legge urbanistica 17-8-1942 n.1150 e dei RR.DD. 16-11-39 n.2228/2229 da parte dei tecnici responsabili del cantiere, delle parti interessate e da parte delle autorità competenti;
- 14)- I calcoli dell'opera sono stati presentati all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi in data 28.6.1972 che li ha restituiti nella stessa data col n. 5952 di prot.

IL SOTTOSCRITTO

accertato quanto premesso e proceduto a rilevare a norma di legge del R.D. 16-XI-1939, n.2228/2229 tutto quanto necessario per gli accertamenti tecnici di competenza, il tutto nei limiti di quanto specificato nel suindicato paragrafo 10 e senza riscontrare irregolarità esecutive per le opere di calcestruzzo semplice ed armato, d i c h i a r a collaudabili i suddetti lavori, come in effetti, con il presente atto certifica di averli collaudati.

Ceglie Messapico, li 22 dicembre 1972

IL COLLAUDATORE

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

dr.ing. Corrado Padolecchia

Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

Il Funzionario pubblico

Vice: L'INGEGNERE CAPO

(Gennaro Lomuto)

