



STUDIO TECNICO ING. GIORGIO GABRIELI VIA DUOMO 1 - TEL. 0831/29013 72100 BRINDISI	REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 DISSEG. 1 SCALA: DATA: FEBBRAIO 1987 TAVOLA: N° 0
PROGETTAZIONE - CALCOLI STATICI IN C.A. E A STRUTTURA METALLICA IMPIANTI TERMICI E SANITARI - CONSULENZE TECNICHE E PERITALI	
COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI -	
OGGETTO: LEGGE 7/12/1984 N° 818	
PROGETTO: NULLA OSTA PROVVISORIO I.A.C.P. - BRINDISI - LOTTO N° 59-A/2 TORRE - SIMBOLOGIA -	

LEGENDA LAVORI

EDILI

- 1 DA REVISIONARE.
- 2 DA FORNIRE E PORRE IN OPERA.
- 3 MURO DA COSTRUIRE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO COMPLETO DI INTONACO A TRE MANI, BATTISCOPA, TINTEGGIATURA ECC.
- 4 INTONACO IGNIFUGO SP. CM. 2.
- 5 MODIFICA INFISSO PER APERTURA TOTALE.
- 6 INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA, APPOSIZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO SENZA SERRATURA E DI AUTOCHIUSURA.
- 7 COME ALLA VOCE 6 MA CON SERRATURA APRIBILE DALL'ESTERNO.
- 8 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO ARMATO (MAZZETTE, CORDOLI, ECC.)
- 9 INTONACO PLASTICO PER ESTERNO.
- 10 TRAVERTINO SP. CM. 3.
- 11 TRAVERTINO SP. CM. 2.
- 12 DEMOLIZIONE.
- 13 IMPERMEABILIZZAZIONE.
- 14 REVISIONE PORTE IN LEGNO.
- 15 LASTRICATO SOLARE IN LASTRE DI CURSI.

MECCANICI

- 1 DA REVISIONARE.
- 2 DA FORNIRE E PORRE IN OPERA.
- 3 SPOSTAMENTO.

ELETTRICI

- 1 DA REVISIONARE.
- 2 DA FORNIRE E PORRE IN OPERA.
- 3 DA MODIFICARE.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

I CARTELLI SEGNALETICI SARANNO VISIBILI ALMENO A 10 M.
E DEL TIPO A MURO 'M' O A BANDIERA 'B'.

M → INDICAZIONE DI USCITA.

B → INDICAZIONE DI USCITA.

→ Q.E. INDICAZIONE DI QUADRO ELETTRICO.

D.F.L. DIVIETO DI FIAMME LIBERE, STUFE CON RESISTENZA IN VISTA, STUFE A GAS E A CHEROSENE, ECC.

D.F. DIVIETO DI FUMO.

D.S. H₂O DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA.

MAX 100 PERSONE. CARTELLO INDICANTE IL MAX AFFOLLAMENTO AMMISSIBILE.

D.U.A. DIVIETO DI USARE L'ASCENSORE DURANTE L'INCENDIO.

P.A. IMPIANTO FISSO DI ESTINZIONE PRIVO DI ALIMENTAZIONE PRESSO LE CASSETTE UNI 45.

IMPIANTO ELETTRICO

Q.E. QUADRO ELETTRICO.

Q.E.G. QUADRO ELETTRICO GENERALE.

Q.E.S. QUADRO ELETTRICO DI SETTORE.

Q.E.C. QUADRO ELETTRICO DI CENTRALE.

☒ LAMPADA EMERGENZA AUTOALIMENTATA 20 W.

☒ I.G.D. INTERRUTTORE GENERALE DIFFERENZIALE IN QUADRETTO.

ESTINTORI

☒ E CO₂ ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA 10 Kg

☒ E ESTINTORE A POLVERE UNIVERSALE 6 Kg

☒ ES ESTINTORE SPRINKLER A POLVERE UNIVERSALE DA 10 Kg.

☒ E S ESTINTORE A SCHIUMA.

CENTRALE TERMICA E SERBATOIO COMBUSTIBILE

G.O. GENERATORE DI CALORE A OLIO COMBUSTIBILE

G.G. GENERATORE DI CALORE A GASOLIO COMBUSTIBILE.

A CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA.

LS LEVA A STRAPPO.

SF TUBO DI SFIATO $\phi_i > 25 \text{ mm}$, 1/2 TUBO DI CARICO COMPLETO DI PARAFIAMMA.

EV ELETTROVALVOLA COMBUSTIBILE + FILTRO.

IG INDICATORE DI QUANTITA' COMBUSTIBILE.

DT DISPOSITIVO TROPPOPIENO AL 90%.

II INTONACO IGNIFUGO 2 cm.

IE INTERRUTTORE ELETTRICO ESTERNO.

SEGNALI SPECIALI

☒ F RIVELATORE DI FUMO.