

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione 2° Lotto Case Popolari in Carovigno per l'eliminazione delle abitazioni malsane

Legge 9/8/1954, n.640 - Exercizio 1954/1955

Contratto n.1452 del 18.7.1957 registrato a Brindisi

il 25/2/1958 al n.1342 mod.I vol.111

-----

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventisette del mese di marzo in Ostuni.-

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori alla presenza dell'Appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice.-

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, lato scale, appartamento di sinistra primo vano dalla testata.-

Le caratteristiche del solio sono le seguenti:

luce netta m.4,70; H = cm.20,5; h = cm.18,5;

b = cm.50; s = cm.4 - 5.-

Armatura dei travi 2 Ø 10 + 2 Ø 6 + monconi Ø 6 per ogni estremo.-

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga

Pyrochloa, Coll.