

APPALTO IMPIANTO RISCALDAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICO-ECONOMICHE DEL PROGETTO-OFFERTA DELLA DITTA:

1) <u>Volume riscaldato:</u>	mc.	3118,85
2) <u>Calorie di dispersione calcolate:</u>	Cal/h	84.656
3) <u>Aumento per dispersioni passive:</u>	%	20%
4) <u>Base calcolo rendimento del generatore (min-max):</u>	Cal/h/m ²	8000 ÷ 9.000
5) <u>Generatori di calore previsti:</u>		
a) tipo e provenienza:		"MARINA"-FERROL
b) superficie riscaldata:	m ²	12
c) rendimento termico di listino:	Cal/h	10.000 ÷ 12.000
6) <u>Radiatori (corpi irradianti):</u>		
a) previsti in opera:	n°	99
b) superficie irradiante totale:	m ²	235,11
c) rendimento unitario medio:	Cal/h/m ²	400 ÷ 415
7) <u>Tubazioni:</u>		
a) colonne montanti discendenti:	n°	16
b) sviluppo totale:	m.	1466
c) peso complessivo (compresi pezzi speciali):	kg	2970
8) <u>Saracinesche:</u>		
a) di regolaggio e intercettazione colonne:	n°	34
b) " " " " rete est.:	n°	
c) in Centrale termica (by-pass ecc.):	n°	8
9) <u>Rivestimento coibente per tubazioni:</u>	m	80
10) <u>Vaso di espansione: tipo:</u>		ETERNIT
capacità:	litri	250
11) <u>Elettropompe di circolazione:</u>		
- portata:	n°	2
- prevalenza:	litri/h	7000
- potenza:	m	2,65
	HP	0,20
<u>IMPIANTO COMBUSTIONE A NAFTA</u>		
12) <u>Dispositivo bruciatore: marca, tipo:</u>	marca	RIELLO orsini
- potenzialità combust; nafta (min.max.):	kg/h	12 ÷ 26
13) <u>Serbatoio deposito nafta: capacità tot.:</u>	mc.	5
- spessore delle lamiere:	mm.	4

Geom. ORONZO PROYNO
Via Saponea 15
Tel. 22041 - BENEDETTI

Oronzo Proyno