



UNIVERSITÀ DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Telefono 24-415



Certificato N. 125/61

Pp. 6722

conservata esemplare all'Impresa
7/2/61

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così dichiarati: di calcestruzzo cementizio

provenienti da Cantiere N° 16481 - Coop. Venere - Getto Pilastri I° Piano

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi

con lettera del 26-1-61 Prot.N.3751 Uff.Tecnico -- Materiale pervenuto a questo laboratorio il 21-6-60 --

Modalità di rettifica delle facce: lavorazione meccanica

N. d'ordine	Contrassegno	DIMENSIONI cm	Area compressa cm ²	RESISTENZA		DATA		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm ² kg	della confezione	della prova	
1	---	16,0x16,0x16,0	256	59,2	231	22-4-60	31-1-61	-----
2	---	" " "	"	59,2	231	" " "	" " "	-----
3	---	" " "	"	56,4	220	" " "	" " "	-----
4	---	" " "	"	74,8	292	" " "	" " "	-----
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								



Pisa, li 31 / 1 / 1961

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. Brunetto CARTEI

Cartei

IL RETTORE
Prof. Ing. Letterio F. DONATO

Donato

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Dott. Ing. Luca SANPAOLESI

Sanpaol.