

Prot. n. 261/P.6574



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI Brindisi

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD. PP. RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D. M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D. P. R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 2/5/1973;

SI RILASCI A

all'Istituto Case Gescal

(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 2/5/1976

Azienda, industria o deposito (1): Impianto centralizzato di riscaldamento.

sit. nel Comune di Ostuni frazione

Via Contrada Romunno N.

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2)

Caldaia di kcal/h 200.000

gasolio mc. 5 circa in serbatoio metallico interrato.

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio: Si vieta l'uso di fiamme libere ed focolai di qualsiasi natura, anche a scopo di riscaldamento. =

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili estintore a Co2 n. 1.

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 2/5/1976

Brindisi, li 1/6/1973

Pi.

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo



IL COMANDANTE
N. COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Giorgio Marini)

Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte; (4)
b) con le modificazioni appresso indicate,

per la durata di..... ann....., a partire dal

VARIAZIONI:

.....

.....

.....

....., li



IL COMANDANTE



Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte; (4)
b) con le modificazioni appresso indicate,

per la durata di..... ann....., a partire dal

VARIAZIONI:

.....

.....

.....

....., li



IL COMANDANTE



NOTE

(1) Fabricato per abitazioni; Stabilimento; Fabbrica; Laboratorio; Magazzino; Autorimessa, ecc. (Attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D. P. R. 26 maggio 1959, n. 689 e al D. M. 27 settembre 1965)

(2) Indicare la natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili ed esplodenti comunque immagazzinate o manipolate.

(3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito, ecc.

(4) Annullare la dizione che non interessa.