



N. 35/79

Catania,

E468

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO


(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA
LEGGE 2/5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P.BRINDISI - GETTO FONDAZIONI
PAL. "E" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 21	12.4./8	16X16X16	256	308
H - 21	12.4./8	16X16X16	256	320
H - 21	12.4./8	16X16X16	256	314
H - 21	12.4./8	16X16X16	256	302



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
in sensi della legge 5-11-1971 n. 1088.
Il funzionario addetto

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

[Signature]

3 DIC. 1978



N. 34/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA
LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO PI
NO TERRA PAL."G" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sul cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 22	17.4.78	16X16X16	256	322
H - 22	17.4.78	16X16X16	256	334
H - 22	17.4.78	16X16X16	256	342
H - 22	17.4.78	16X16X16	256	344



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1087.
Visto: IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

[Signature]



N. 33/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N. 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5./75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 1°PIANO PAL"G"- Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 23	20/4/78	16X16X16	256	338
H - 23	20/4/78	16X16X16	256	326
H - 23	20/4/78	16X16X16	256	340
H - 23	20/4/78	16X16X16	256	334



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1076.

Misto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
Ing. Francesco Santostasi
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

13 DIC. 1978



N. 32/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO


(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 12/12/78 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI' POPOLARI IN BRINDISI ZONE S. ELI
LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 2°
PIANO PAL."G" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425.

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 24	28.4.78	16X16X16	256	318
H - 24	28.4.78	16X16X16	256	334
H - 24	28.4.78	16X16X16	256	348
H - 24	28.4.78	16X16X16	256	338



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Il Funziionario addetto

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà



Visto
IL COORDINATORE D'UFFICIO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

13 DIC. 1978



N. 31/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA I.B.A. CENTRO FENZIONALE S.p.A.

IN DATA 2 MAGGIO 1978 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI RIONE S. ELIA
LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 4°
PIANO PAL."G" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 25	15.5.78	16X16X16	256	350
H - 25	15.5.78	16X16X16	256	334
H - 25	15.5.78	16X16X16	256	342
H - 25	15.5.78	16X16X16	256	338



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1080.

Viato: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

[Signature]

13 DIC. 1978



21/c

N. 15/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHieste DA

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL
RIONE S.ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI
GETTO FONDAZIONI PALAZZINA "A" CANTIERE S.ELIA - Conf. q1.3,00 di cemento 42

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 10	20.11.77	16X16X16	256	312
H - 10	20.11.77	16X16X16	256	330
H - 10	20.11.77	16X16X16	256	314
H - 10	20.11.77	16X16X16	256	332



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Per copia del presente atto
presso questo Ufficio
il 5-11-1978 a. 1086.
Il Funzionario addetto
(Ing. Francesco Santostasi)
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

13 DIC. 1978



N. 45/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO


(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA ... IBA CENTRO PRESSIONALE s.p.A.

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLATO PIANO TERRA PAL. "A" CANT. S. ELIA - Confez. ql.3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 12	12.12.77	16X16X16	256	314
H - 12	12.12.78	16X16X16	256	336
H - 12	12.12.78	16X16X16	256	354
H - 12	12.12.78	16X16X16	256	348



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

Visto: IL CORDINATORE
(Ing. Francesco Santostasi)
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

3 DIC. 1978



N. 41/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CEMENTI E MATERIALI S.p.A.

IN DATA 5 DICEMBRE 1978 DATA DELLA PROVA

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N° 166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PIASTRE 2° PIANO PAL. "A" CANT. S. ELIA - Confezionati ql. 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 15	10/1/78	16X16X16	256	338
H - 15	10/1/78	16X16X16	256	344
H - 15	10/1/78	16X16X16	256	330
H - 15	10/1/78	16X16X16	256	354



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà



DEL GENIO-CIVILE BRINDISI
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santolucito)
che copia del presente atto
depositato presso questo Ufficio
si della legge 15-11-1971 n. 1086.
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

5 DIC. 1978



N. 38/79...

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL FIORE S. ELIA LEGGE 2/5/75 N°166(CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 3°PIANO PAL."A" CANT.S.ELIA - Confezionati a ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 18	23.2.78	16X16X16	256	342
H - 18	23.2./78	16X16X16	256	326
H - 18	23.2./78	16X16X16	256	338
H - 18	23.2.78	16X16X16	256	332



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 15-11-1971 n. 1086.
Il Funziario addetto

Visto: IL COMPLETORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santocesi)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]

13 DIC. 1978

21/06

N. 39/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 15/12/78 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 3°PIANO PAL. "B" CANT. S. ELIA - Confezionati a ql. 3,00 di cemento 425


Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 17	13.2.78	16X16X16	256	344
H - 17	13.2.78	16X16X16	256	336
H - 17	13.2.78	16X16X16	256	332
H - 17	13.2.78	16X16X16	256	328



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1087
Il Coordinatore d'Ufficio
(Ing. Francesco Santostasi)
73 DIC. 1978

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 36/79

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 11/12/78 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI = POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N° 166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SO LAIO 4° PIANO PAL. "B" - Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 20	31.3.78	16X16X16	256	338
H - 20	31.3.78	16X16X16	256	342
H - 20	31.3.78	16X16X16	256	330
H - 20	31.3.78	16X16X16	256	356



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santacasa)
3 DIC. 1978

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]

45/79

4-22-68

CHIESTE DA

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

354



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

Dott. Ing. Antonio Badalà



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. ing. Antonio La Tegola

Prof. ~~Vita~~ Antonio La Tegola



N. 22/7P

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N. 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166(CANALE2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO SOLAIO 1°PIANO PAL."B" CANT.S.ELIA- Confezionati ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 14	9.1.78	16X16X16	256	324
H - 14	9.1.78	16X16X16	256	336
H - 14	9.1.78	16X16X16	256	350
H - 14	9.1.78	16X16X16	256	344



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
che copia del presente atto
depositato presso questo Ufficio
della legge 5-11-1971 n. 1086.
Il Funzionario addetto
Ing. Francesco Santostasi
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



21/e

N. 40/78

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N. 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1973

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL FIANCO
S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO
PILASTRI 2° PIANO PAL. "C" CANT. S. ELIA - Confezionati a ql.3,00 di cemento 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 16	31.1.78	16X16X16	256	316
H - 16	31.1.78	16X16X16	256	306
H - 16	31.1.78	16X16X16	256	326
H - 16	31.1.78	16X16X16	256	



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1977 n. 1086.
Il Funzionario addetto
Il CORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santobiasi)
3 DIC. 1979

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola

[Signature]



N. 37/79

Catania, 4 GEN. 1979

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA IBA CENTRI TERIDIONALI S.p.A

IN DATA DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978


NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 21.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PILASTRI 4° PIANO PAL. "C" CANT. S. ELIA - Confezionati a ql. 3,00 di cemento 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 19	21.3.78	16X16X16	256	326
H - 19	21.3.78	16X16X16	256	336
H - 19	21.3.78	16X16X16	256	352
H - 19	21.3.78	16X16X16	256	346



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà

[Signature]



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atti
risulta depositato presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.
Il Funzionario
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Visto Prof. Ing. Antonio La Tegola
[Signature]
3 DIC. 1978



N. 43/19

Catania, .

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 16 giugno 1976)

CHIESTE DA

IN DATA 2 MAGGIO 1978 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 DICEMBRE 1978

NELLA DOMANDA SI DICHIARA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI AL RIONE S. ELIA LEGGE 27.5.75 N°166 (CANALE 2a) COMMITTENTE I.A.C.P. BRINDISI - GETTO PI LASTRI 1°PIANO PALAZZINA "C" CANT.S.ELIA- Confez. ql. 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensione (cm.)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg./cmq)
H - 13	31.12.77	16X16X16	256	344
H - 13	31.12.77	16X16X16	256	326
H - 13	31.12.77	16X16X16	256	338
H - 13	31.12.77	16X16X16	256	330



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
che copia del presente atto
presso questo Ufficio
legge 5-11-1971 n° 1086.
Il Direttore d'Ufficio
Ing. Francesco Santostasi
5 DIC. 1978

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badalà



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Prof. Ing. Antonio La Tegola