

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF 331.473

Bari, 20 Maggio 1968



CERTIFICATO DI PROVE

n° 7506/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro di Ravenna - Casella Postale n° 202 - Brindisi -

con richiesta verbale del 18-5-1968 per conto di ===

cantiere (*) Case Popolari - Quartiere Santa Elia - Brindisi -

data di arrivo del materiale in Laboratorio 18-5-1968

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 730

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
Solaio 3° Lotto 37	16	19-4-1968	18-5-68	414,06
Solaio 3° Lotto 37	16	19-4-1968	18-5-68	458,98
Solaio 3° Lotto 37	16	19-4-1968	18-5-68	466,80
Solaio 3° Lotto 37	16	19-4-1968	18-5-68	351,56

OSSERVAZIONI: ==

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 16 Aprile 1968

CERTIFICATO DI PROVE

n° 7428/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Casella Postale n° 202 - Brindisi -

con richiesta scritta del 8-4-1968 per conto di I.A.C.P. - Brindisi -

contiene (*) Getto delle travi di fondazione della palazzina lotto 36 dello
I.A.C.P. - Brindisi -

data di arrivo del materiale in Laboratorio 10-4-1968

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
===	16	12-3-1968	10-4-68	253,91
===	16	12-3-1968	10-4-68	236,33
===	16	12-3-1968	10-4-68	275,39
===	16	12-3-1968	10-4-68	269,53

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per o. c.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO