



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

J. Camparale

30 NOV 1976

N. **1993**

Catania,

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 30 maggio 1974)

CHIESTE DA **IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.**

IN DATA **2 MAGGIO 1976 N° 11** DATA DELLA PROVA **25 NOV. 1976**

NELLA DOMANDA SI DICHIARA **GETTO SOLAIO E TRAVI CASA POPOLARE IN S. VITO -**
CONTRADA PIANTATA - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI.

Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
T - 100	31/5/75	20X20X20	400	300
T - 100	31/5/75	20X20X20	400	294



LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. Antonio Badato

A. Badato

IL RETTORE

Prof. Ing. Antonio La Tegola

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Prof. Ing. Antonio La Tegola

Prof. Ing. Antonio La Tegola