


ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

ADEGUAMENTO NORME ANTINCENNO ED ANTINFORTUNISTICHE
DELLA G.T. DELL'EDIFICIO SITO ALLA PIAZZA MORANI 1-3-4

PROGETTISTA: ING. ERNANNO NICOLE
VIA ENNIO 51 - BRINDISI




IMPRESA:

DATA:


REV.

TAVOLA: UNICA




PIANTA

- LEGENDA:
- [E]: ESTINTORE
 - [Ea]: ESTINTORE AUTOMATICO
 - [L]: LEVA A STRAPPO
 - [Q]: INTERRUZIONE GENERALE AUTOMATICA
 - [Q]: QUADRO DISTRIBUZIONE COMANDI BRUCIATORE
 - [O]: SEGNALE DI LIVELLO





SEZIONE A-A



PROSPETTO

REGOLI GENERALI IN ACCORDO CON LE NORME DIN 6008 DA 2000 Litri.



PARTICOLARE INSTALLAZIONE SARA ANNO

- 1. Segnalibro
- 2. Trappo opaco
- 3. Carica
- 4. Valvola di fondo
- 5. Campanello indicatore di livello
- 6. Tubo di mandata
- 7. Tubo di ritorno
- 8. Indicatore di livello
- 9. Caricatore di livello
- 10. Sema a tre luci
- 11. Sema a tre luci
- 12. Sema a tre luci
- 13. Sema a tre luci
- 14. Sema a tre luci