

Attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 indicata al punto 91 - Impianto per la produzione di calore alimentato a combustibile liquido - Potenzialità 274.000Kcal/h

Direttive più urgenti ed essenziali indicate ai punti 0/10

degli Allegati A e B al D.M. 8 marzo 1985;

N.B. - I punti elencati di seguito sono corrispondenti a quelli degli allegati citati.

O. GENERALITÀ

Attrezzature mobili di estinzione

Sono installate le attrezzature mobili di estinzione indicate di seguito:

n. UNO estintoria HALON 1211 (o POWVERE) da Kg 10 cad.

n. UNO estintoria CO2 da Kg 5 cad.

Estintore ad HALON a funzionamento automatico con sprinkler

Gli estintori installati sono in numero tale da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio; i relativi agenti estinguenti sono compatibili con le sostanze presenti nei locali.

Impianti elettrici

sull'esterno

L'impianto è provvisto di interruttore generale ubicato in posizione segnalata, munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Le linee principali, in partenza dal quadro di distribuzione, sono protette da dispositivi contro le sovracorrenti.

SEGNALETICA:

Saranno disposti i cartelli di divieto e di avviso previsti nel DPR 8.6.1982 n° 544.

10. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CALORE

LOCALE CALDAIA

UBICAZIONE <u>PIANO TERRA</u> Piano interrato - Seminterrato - Piano terra - Piano	
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Strutture verticali <u>Muratura blocch. cemento forata s=30 cm + int.</u> ($\geq$ REI 30) Strutture orizzontali <u>solaio H=20cm + massetto/pav. 5 cm + int.</u> ($\geq$ REI 30) <u>civile all'intradosso</u>	
ACCESSO: L'accesso al locale avviene <u>Direttamente dall'esterno da spazio a cielo li-</u> <u>bero, mediante porta in acciaio dotata di autochiusura ed apr. su</u> <u>esterno</u> Da ESTERNO a mezzo di porta in ferro con autochiusura Da DISIMPEGNO areato a mezzo di porta tagliafuoco con autochiusura APRIBILE VERSO L'ESTERNO	
POTENZIALITÀ FOCOLARE Kcal/h <u>274.000</u>	
AERAZIONE NATURALE DI mq <u>0,80</u>	
DISPOSITIVI DI SICUREZZA: Manuali <u>Leva a strappo interruzione flusso combustibile</u> Saracinesche interc. Gas - Leva a strappo Automatici <u>//</u> Elettrovalvola chiusura combustibile	
COMBUSTIBILE UTILIZZATO <u>GASOLIO</u> Gas - Gasolio - Olio combustibile	
UBICAZIONE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE <u>///</u> All'esterno in posizione accessibile e nicchia aerata	
UBICAZIONE, CAPACITÀ e MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO <u>Interrato esterno</u> Capacità circa 8,0 mc; Distanza fabbricato circa 1,5 metri; tubo <u>sfiato 1"1/2 con estremità H=2,5 metri da marciapiede, dotato di</u> <u>disp. tagliafiamma; dispositivo interr. flusso 90% capacità di carico</u> Interrato esterno - Fuori terra esterno - Altre Capacità mc ($\leq$ 15 mc) Distanza dal fabbricato m ($\geq$ 0,5 m) Tubo di sfiato - Dispositivo di troppo pieno al 90% della capacità del serbatoio	