

23

UNIVERSITÀ DI BARI - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 12 Aprile 1976

n° 22513/A

CERTIFICATO DI PROVE

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Impresa Sasso Luciano -
Via Fogazzaro, 9 - Ostuni.

con richiesta verbale del 5-4-1976 per conto di ===
cantiere (*) Case per contadini in Via per San Michele - Ostuni.

data di arrivo del materiale in laboratorio 5-4-1976

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 3 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - cemento 300 kg. - Tipo 325

CONTRASSEGNO (*)	Spigolo cm.	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg./cm ²
===	20	15-2-1976	8-4-76	447
===	20	15-2-1976	8-4-76	486
===	20	15-2-1976	8-4-76	252
=====				

OSSERVAZIONI: ===

(*) Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

per c. c.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO