



UNIVERSITÀ DI CATANIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI COSTRUZIONI CIVILI
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

7/1

N. 1620/75

10 SET. 1975
Catania

CERTIFICATO RELATIVO ALLE PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CUBETTI DI CALCESTRUZZO

(D. M. 30 maggio 1974)

CHIESTE DA IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A.

V

IN DATA 2 MAGGIO 1973 N° 11 DATA DELLA PROVA 5 SET. 1975

NELLA DOMANDA SI DICHIARA: Getto 2° ordine pilastri Case popolari in Latia
no. Impr. CORRADO EUMEO.


Confezionati a q.li 3,00 di cemento tipo 425.

Contrassegno letto sui cubetti	Conf. letta sui cubetti	Dimensioni (cm)	Superficie di carico (cmq)	Carico unitario di rottura (Kg/cmq)
M - 64	9/6/75	16x16x16	256	300
M - 64	9/6/75	16x16x16	256	315
M - 64	9/6/75	16x16x16	256	298
M - 64	9/6/75	16x16x16	256	302



LO SPERIMENTATORE

[Signature]



IL RETTORE

[Signature]

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

[Signature]