

COMUNE DI FASANO

PRATICA N.25206

OGGETTO: Lavori di costruzione di alloggi E.R.P.

in Fasano - Legge 457/78 - Completamento 3° biennio

P.I. n.007/99/I.-

Ditta Proprietaria: I.A.C.P. - Brindisi -

Impresa costruttrice: Francesco Sardella da Fasano

(Capogruppo del raggruppamento di imprese Sardella
- Manghisi).-

CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A.

.. (Legge 05.II.1971, n.1086)

Il sottoscritto Dott. Ing. Erminio Elia iscrit-
to all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brin-
disi al n.133, si è recato in Fasano alla costruzio-
ne sopraindicata per procedere al collaudo delle
strutture in c.a. realizzate.-


Il progetto dell'opera di cui trattasi è stato
redatto dall'I.A.C.P. di Brindisi; progettista del-
le strutture in c.a. Dott. Ing. Giovanni Minardi;
Direttore dei Lavori; Dott. Ing. Antonio Longo del
l'I.A.C.P. di Brindisi.-

Denuncia Genio Civile 3I.OI.1985, n.1151.-

Descrizione sommaria delle opere.-

Trattasi della costruzione di alloggi E.R.P. co-
si distinti:-

- Lotti 4 - 5 - 6, scala A n.8 alloggi; scala B



n.8 alloggi; scala C n.8 alloggi;

- Lotto 9 - scala D n.8 alloggi;

- Lotti 10 - 11 - 12 scala E n.8 alloggi; scala F

n.8 alloggi; scala G n.8 alloggi;

- Lotto 13 - (parziale) scala H n.8 alloggi;

complessivamente gli alloggi sono n.64.-

Al piano terra di tutti i suddetti lotti sono stati realizzati box e locali per C.T. e idriche.-

Esame della documentazione.-

Il sottoscritto Collaudatore ha preso visione:-

- della relazione finale del Direttore dei Lavori

ed ha rilevato che i lavori stessi, per quanto at-

tiene le strutture in c.a. in questione sono sta-

te regolarmente ultimate;

- delle prove sui cubetti in calcestruzzo cementi-

zio (15x15x15) effettuate in data 20.II.1985, nu-

meri 072989, 072988, 072987, 072986, 072985,

072984, 072983, 072982, 072981 e in data 15.02.86

nr.080436, 080437, 080438, 080439, 080440, 080441,

080442, 080443, 080444 presso il Laboratorio EP

Edilprove di Grottaglie ed in data 13.03.1985

nr.121811, 121812, 121813, ed in data 15.03.1985

nr.121839, 121810, 121815 del Laboratorio GIEPI

di Foggia;

- delle prove su barre di acciaio utilizzate (n.2 -



prove) presso l'Istituto Universitario di Archi-

tettura di Venezia Laboratorio Ufficiale Prove

Materiali;

- delle prove di carico effettuate dalla Direzione
dei Lavori in contraddittorio con l'Impresa;

dal punto di vista strutturale l'opera in c.a. og-
getto del collaudo statico principalmente risulta
costituita da:-

- fondazioni a travi rovesce;

- travi e pilastri intercalati;

- solai in latero-cemento.-

La visita sopralluogo è stata effettuata il gior-
no 09.02.1986 alla presenza del Direttore dei Lavo-
ri Dott. Ing. Antonio Longo, della Ditta proprieta-
ria Sig. Francesco Sardella.-

Con la scorta del progetto esecutivo, dei grafi-
ci e dei calcoli statici delle strutture in c.a.,
il sottoscritto ha provveduto ad ispezionare le
strutture medesime che, al momento della visita ri-
sultano complete e integre; si è riscontrato, in
linea generale, la esecuzione a perfetta regola di
arte delle singole strutture.-

Il sottoscritto ha esaminato attentamente le
opere in c.a. realizzate ed ha rilevato la comple-
ta copertura delle armature metalliche; le opere

1
stesse sono risultate prive di difetti che possono denunciare cattiva esecuzione.-

Sono state effettuate numerose prove sclerometri che dei calcestruzzi cementizi delle strutture realizzate nonché saggi con scalpello e martello con risultati soddisfacenti.-

V I S T O .

- che le prescrizioni regolamentari vigenti in materia per le esecuzioni delle opere in cemento semplice ed armato sono state ottemperate;

C O N S I D E R A T O

- che dai risultati delle prove sclerometriche, dei saggi effettuati, delle prove dei materiali, dal risultato della prova di carico e dalla visita di collaudo si deducono soddisfacenti elementi per attestarne la staticità delle strutture in c.a. di cui trattasi;

- che a seguito di richiesta del sottoscritto Collaudatore il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice dei lavori hanno confermato l'esecuzione a regola d'arte e con ottimi materiali di quelle opere che non è stato possibile verificare e che non sono cadute sotto il controllo del sottoscritto;

- che il Direttore dei Lavori ha dichiarato e con-

fermato allo scrivente in sede di visita di collaudo, che le opere in c.a. sono state realizzate conformemente alle previsioni di calcolo; - che in sede di ricognizione di tutte le strutture in c.a. di cui trattasi, non sono state riscontrate lesioni, fessurazioni, screpolature, neppure capillari nè altro segno apparente che potesse mettere in dubbio la staticità delle strutture medesime;

C E R T I F I C A


che le strutture in cemento armato eseguite dalla ditta Francesco Sardella per la costruzione di alloggi E.R.P. in Fasano - Legge 457/78 - Completamento 3° biennio - di proprietà dell'I.A.C.P. - sono COLLAUDABILI come in effetti li COLLAUDA con il presente atto a tutti gli effetti di legge entro i limiti della loro destinazione prevista in progetto.-

Il sottoscritto Collaudatore dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi da oltre 10 anni e di non aver per nulla partecipato alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera di cui trattasi.-

Brindisi, li 20.02.1986

L'IMPRESA

(Sig. Francesco Sardella)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Erminio Elia)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

PRAT. 25206

OGGETTO: Legge 5-11-1971 n. 1086 - Comune di FASANO

Lavori di costruzione di un edificio destinato a alloggi E.R.P. - L.457/78

da realizzare alla ~~via~~ lotti 4-5-6-9-10-11-12-13

di proprietà del Sig. I.A.C.P. - Brindisi

SI ATTESTA

che il Sig. Ing. Erminio Elia

nato a

il

collaudatore dei lavori in oggetto indicati ha depositato presso questo Uff-

cio in data 24/2/1989 il certificato di collaudo di cui allo

Art. 7 della Legge 5-11-1971 n. 1086.

Copia dell'atto suddetto è stata restituita all'interessato munita del visto di questo Ufficio.

Brindisi, li 24/2/1989 N.440/C di prot.

IL FUNZIONARIO ADDETTO

(Daniele Perrone)

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

VISTO IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

(Ing. Francesco San Costasi)

