CITTA' DI BRINDISI

li, 26 Gennaio 1971

Prot. N. 1175

Risposta a nota del

Ufficio TECNICO

Allegati N.

OGGETTO: Progetto preliminare per la costruzione di alloggi in Brindisi al Quartiere S.Elia.=

TIPO - LITO RAGIONE - BRINDISI

ISTITUTO CASE POPOLARI BRINDISI
PROT. N. 1383
ENTRATA 22 FEB. 1971

Spett/le G. E. S. C. A. L.

B R I N D I S I

Si comunica che la Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 25 Gennaio 1971, ha espresso parere contrario al progetto di cui in epigrafe in quanto:

1) non sono rispettate le distanze minime dai confini di proprietà;

2) non sono rispettate le distanze minime dal filo stradale;

3) non sono rispettati i distacchi minimi tra gli edifici;

4) per le palazzine A ed A bis non è rispettato il numero massimo dei piani;

5) per le palazzine A - A bis e B il piano rialzato risulta di mt.2,75 > 1,20;

6) non è rispettata l'altezza netta degli appartamenti per gli edifici A - A bis e B;

7) i progetti sono privi delle piante di fondazione.

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Avv.Armando ATTOLINI)

CE/