



CITTA' DI BRINDISI

li, 26 Gennaio 1971

Prot. N. 1175


Risposta a nota del

Ufficio TECNICO

Allegati N.

OGGETTO: Progetto preliminare per la costruzione di alloggi in Brindisi
al Quartiere S.Elia.=

TIPO - LITO RAGIONE - BRINDISI



Spett/le G. E. S. C. A. L.

BRINDISI

Si comunica che la Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 25 Gennaio 1971, ha espresso parere contrario al progetto di cui in epigrafe in quanto:

- 1) non sono rispettate le distanze minime dai confini di proprietà;
- 2) non sono rispettate le distanze minime dal filo stradale;
- 3) non sono rispettati i distacchi minimi tra gli edifici;
- 4) per le palazzine A ed A bis non è rispettato il numero massimo dei piani;
- 5) per le palazzine A - A bis e B il piano rialzato risulta di mt. 2,75 > 1,20;
- 6) non è rispettata l'altezza netta degli appartamenti per gli edifici A - A bis e B;
- 7) i progetti sono privi delle piante di fondazione.

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Avv. Armando ATTOLINI)

CE/

M