

Lavori di realizzazione di Case Popolari (legge 22.10.71 n.865 art. "5."): Impresa Geom. Antonio MORELLI di Trepuzzi (Lecce).

- Relazione di fine lavoro per le strutture -

L'anno 19settantotto il giorno 16 del mese di novembre in San Pancrazio Salentino, il sottoscritto Direttore dei Lavori, premesso che:

- le strutture portanti del fabbricato in epigrafe risultano da

tempo ultimate secondo gli esecutivi a suo tempo presentati - 8 GIU. 1979

al Genio Civile di Brindisi;

- le singole parti costituenti dette strutture (travi di fondazione, pilastri, travi, scale, solette, ecc.) costituiscono

un complesso organicamente rispondente ai disegni di progetto ed ai dettami della normativa vigente;

- i solai, del tipo misto ad elementi prefabbricati precompressi e laterizi, sono stati messi in opera secondo le prescrizioni della Ditta fornitrice e comunque a perfetta regola d'arte;

- i materiali adoperati, conformemente a quanto stabilito sono per qualità ed in quantità tali da garantire entro limiti abbastanza ampi le sollecitazioni ed i tassi di lavoro previsti;

tutto ciò premesso:

dopo aver convocato sul cantiere di lavoro il Geom. Antonio MORELLI; quale titolare della Ditta appaltatrice delle opere in epigrafe, ha iniziato la visita relativa alla

Realizzazione di
Genio Civile - Brindisi
Sezione

- 8 GIU. 1979

Le risultanze, a visita avvenuta, sono le seguenti:

- 1) L'ossatura portante del fabbricato ha già acquisito le caratteristiche definitive stabilite in sede progettuale (le ripetute prove effettuate con il penetrometro confermano ampiamente quanto sopra);
- 2) I solai di copertura non hanno denunciato frecce rilevabili, né a vuoto, né sotto prova di carico effettuate per strisce e senza l'ausilio di apparecchiature idonee (flessimetri, ecc?) a misurazione di maggiore precisione: ciò ha fatto desistere lo scrivente dal proseguire con prove appunto più precise, denotando le strutture in esame una rigidezza a flessione ab bastanza spiccata;
- 3) Le prove sui materiali impiegati confermano quanto asserito nei punti precedenti (la certificazione relativa ai calcestruzzi adoperati rilasciata dalla Università di Bari conferma quanto asserito).

In base a quanto sopra detto, il sottoscritto Direttore dei La vori delle opere in epigrafe,

CERTIFICA

il fine lavori relativo alle strutture portanti, verbalizzando la regolare esecuzione.-

Brindisi li 16 novmehre 1978

IL DIRETTORE DEI LAVORI