

PROMEMORIA PER LAVORI NON ULTIMATI PALAZZINA ~~XXXX~~

SITA ALLA VIA ARMANDO SPADINI NN. 1 + 3 - S. ELIA

- 1) Sistemazione mattoni adiacenti al porticato.
- 2) Sistemazione canna fumaria del riscaldamento per lesioni verificatesi durante il riscaldamento.
- 3) Sistemazione scarichi grondaie di raccolta acqua piovana per mancanza staffe di fissaggio.
- 4) Lavori di sistemazione e sterramento piazzale adiacente agli ingressi dell'edificio.
- 5) Pitturazione porticato.
- 6) Riparazione lesioni nel locale caldaie e completamento pavimentazione.
- 7) Funzionamento ascensore.
- 8) Ringhiere scale prive di passamano. Gli spigoli vivi e taglienti del ferro nudo costituiscono serio pericolo all'incolumità dei bambini. *e pitturazione*
- 9) Pitturazione ingresso e pareti scale.
- 10) Sono stati eseguiti con urgenza lavori di bitumazione del lastricato terrazza a causa di infiltrazione d'acqua piovana all'ultimo piano scala "B" per un'importo di L. 41.000.
- 11) Pitturazione delle porte in ferro dei locali caldaia, autoclave, contatori e ripostigli posti sotto il porticato.
- 12) Revisione impianto citofano scala "B" perchè non funzionante al IV piano .
- 13) Messa in opera rete di divisione delle terrazze scala ~~XXX~~ "A" e "B" .--