



COLLAUDO, ai sensi dell'art.7 della legge 5-11-1971 n.1086, della struttura in cemento armato del fabbricato di alloggi popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, sito nel Comune di Mesagne, alla Via Udine, finanziato con i fondi della legge 22-10-1971 n.865, art.68/A, canale A.-

Impresa: PATI Vito da Brindisi.-

Contratto: n.5691 in data 24-11-1975.-

Progetto: approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Mesagne nella riunione del 16-11-1974.-

Licenza di costruzione: rilasciata dal medesimo Comune in data 12-4-1976 con provvedimento numero 23473/74/76.

Ditta costruttrice: PATI Vito da Brindisi.-

Progettista: Ufficio Tecnico Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.-

Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Carmine Sconosciuto.-

Calcoli statici: redatti dall'Ing. Aldo Maldari, sono stati presentati all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi in data 31-10-1975 e acquisiti agli atti dell'Ufficio stesso con numero di protocollo 8768 e numero di pratica 7857.-

Descrizione delle opere: Trattasi di fabbricato a

5 piani con piano terra destinato a depositi, garage e servizi tecnici e gli altri 4 piani ad alloggi, di cui 4 di 3 vani ed accessori e 4 di 4 vani ed accessori.

La sua struttura portante, completamente in cemento armato, é costituita da travi rovesce in fondazione, pilastri e travi in elevazione, scala a solette rampanti, solai del tipo latero-cementizi.

Verifiche effettuate: Il Direttore dei Lavori in data 18-12-1977 ha sottoposto a prova di carico il solaio di copertura del piano terreno, come da apposito verbale, e ha fatto effettuare prove allo schiacciamento su cubetti in conglomerato cementizio dal "Laboratorio Sperimentale per le Prove sui Materiali da Costruzione, ENMEBI" di San Pancrazio Salentino che ha rilasciato in merito certificazione n.3171 del 3-3-1978.-

Collaudatore: Il sottoscritto Santostasi Ing. Francesco, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brindisi dal 22-4-1965 al n.132, all'uopo incaricato dalla Stazione Appaltante.-

VISITA DI COLLAUDO

La visita di collaudo ha avuto luogo il 27-8-1978 con la partecipazione dei signori:

- Ing. Carmine Sconosciuto, Direttore dei Lavori;

- Signor Vito Pati, costruttore.-

Con la scorta degli elaborati di progetto e degli esecutivi delle strutture in cemento armato, unitamente agli altri intervenuti alla visita, il sottoscritto ha esaminato le strutture oggetto del collaudo, riscontrandone la buona esecuzione e la rispondenza alle risultanze progettuali.

I saggi e le verifiche effettuate hanno evidenziato: - la buona composizione del conglomerato cementizio, compatto e tenace, costituito da inerti di buona qualità e dimensioni opportune, ben legati da cemento che ha fatto buona presa; la buona conservazione delle armature metalliche, apparse ben inviluppate dal cemento ed esenti da tracce di ruggine.-

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso e constatato il sottoscritto collaudatore, considerato:

- che le esaminate strutture in cemento armato sono state eseguite secondo le buone regole dell'arte, in conformità alle indicazioni degli esecutivi progettuali;
- che in corso d'opera sono state effettuate una prova di carico sui solai e prove di laboratorio su cubetti in conglomerato cementizio;

- che le prove effettuate, con il loro esito positivo, si ritengono atte a garantire l'idoneità della struttura realizzata;
- che il Direttore dei Lavori ha assicurato la buona esecuzione di tutte le opere, anche di quelle che non é stato possibile verificare;

DICHIARA COLLAUDABILE

così come in effetti con il presente atto collauda, ai sensi dell'art.7 della legge 5-11-1971 n.1086, il fabbricato costruito dall'I.A.C.P. di Brindisi, sito nel Comune di Mesagne alla Via Udine, con i fondi della legge 22-10-1971 n.865, art.68/A. Brindisi, li 27-8-1978

IL COLLAUDATORE

(Ing. Francesco Santostasi)



Ing. Carmine SCONOSCIUTO - Direttore dei Lavori

- Sig. Vito PATI, costruttore