

4

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 18 Luglio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9680/A/2

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Trevisi Antimo -**
Via Conciliazione, 89 - Campi Salentino (Lecce).
con richiesta **verbale** del **17-7-1970** per conto di **I.A.C.P. - Brindisi.**
cantiere (*) **Case per lavoratori agricoli zona La Rosa - Brindisi.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **17-7-1970**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 325

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova.	Carico unitario di rottura in Kg/cm²
Fondazione Palazzina n° 12	16	30-4-1970	17-7-70	343,75
Fondazione Palazzina n° 12	16	30-4-1970	17-7-70	376,95
Fondazione Palazzina n° 12	16	30-4-1970	17-7-70	330,08
Fondazione Palazzina n° 12	16	30-4-1970	17-7-70	363,28
=====				

OSSERVAZIONI: ==

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

M. Maselli

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

M. De Vento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

A. Bellacchio

4

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)
VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 18 Luglio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9680/A/3

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Trevisi Antimo -**
Via Conciliazione, 89 - Campi Salentino (Lecce).
con richiesta **verbale** del **17-7-1970** per conto di **I.A.C.P. - Brindisi.**
cantiere (*) **Case per lavoratori agricoli zona La Rosa - Brindisi.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **17-7-1970**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 325

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova.	Carico unitario di rottura in Kg/cm²
Fondazione Palazzina 11-10	16	11-5-1970	17-7-70	195,31
Fondazione Palazzina 11-10	16	11-5-1970	17-7-70	201,17
Fondazione Palazzina 11-10	16	11-5-1970	17-7-70	205,08
Fondazione Palazzina 11-10	16	11-5-1970	17-7-70	220,70
=====				

OSSERVAZIONI: ==

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

U. Moselli

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Lo De Vento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

De Vito

4

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 18 Luglio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9680/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Trevisi Antimo -**
Via Conciliazione, 89 - Campi Salentino (Lecce).
con richiesta **verbale** del **17-7-1970** per conto di **I.A.C.P. - Brindisi.**
cantiere (*) **Case per lavoratori agricoli zona La Rosa - Brindisi.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **17-7-1970**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 325

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
Fondaz. travi rovesce Palaz.n°9	16	19-4-1970	17-7-70	244,14
Fondaz. travi rovesce Palaz.n°9	16	19-4-1970	17-7-70	242,19
Fondaz. travi rovesce Palaz.n°9	16	19-4-1970	17-7-70	222,56
Fondaz. travi rovesce Palaz.n°9	16	19-4-1970	17-7-70	248,05
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

M. Marselli

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

M. De Verrato

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

4

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI



LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961 N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 331.473

Bari, 18 Luglio 1970

CERTIFICATO DI PROVE

n° 9680/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Trevisi Antimo -**
Via Conciliazione, 89 - Campi Salentino (Lecce).
con richiesta **verbale** del **17-7-1970** per conto di **I.A.C.P. - Brindisi.**
cantiere (*) **Case per lavoratori agricoli zona La Rosa - Brindisi.**

data di arrivo del materiale in Laboratorio **17-7-1970**

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc. (*) Acqua == litri - Cemento 300 Kg. - Tipo 325

CONTRASSEGNO (°)	Spigolo	Data d'impasto (*)	Data di prova,	Carico unitario di rottura in Kg/cm ²
Pilastri palazzina n° 9	16	23-4-1970	17-7-70	203,12
Pilastri palazzina n° 9	16	23-4-1970	17-7-70	191,41
Pilastri palazzina n° 9	16	23-4-1970	17-7-70	197,26
Pilastri palazzina n° 9	16	23-4-1970	17-7-70	203,12
=====				

OSSERVAZIONI: ==

(*) - Dati forniti dal richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

M. Moselli

per c. c.

P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

A. De Venereto

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

A. Bellavista