

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Legge 22/10/71 n°865 e 27/5/75 n°166

Lavori di completamento delle costruzioni di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia Est, Fabbricato n° 3 + alloggi n°50 - vani conv. 300

ENTE APPALTANTE : I.A.C.P. di Brindisi

PROGETTO : Ufficio Tecnico I.A.C.P. - Brindisi

DIREZIONE LAVORI : I.A.C.P. di Brindisi

IMPRESA : Benvenuto TOMMASI di Calimera (Lecce)

-----oo(0)oo-----

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

L'anno millenovecentottantadue giorno diciotto del mese di giugno, io sottoscritto Ing. Licio GUIDO, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Bari, incaricato dall'I.A.C.P. di Brindisi, Ente Appaltante dei Lavori di cui sopra, mi sono recato sul luogo onde procedere al collaudo statico di un fabbricato di case popolari al quartiere S. Elia in Brindisi.

Sulla scorta di quanto l'I.A.C.P. mi ha sottoposto in visione, ho potuto constatare quanto segue.

Progetto : redatto dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di

Brindisi, regolarmente dotato di licenza edilizia, rilasciata

lasciata dal Comune di Brindisi in data 11/1/97

Calcoli statici : redatti dall'ing. Pantaleone TOMMASI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
è depositata presso questo Ufficio
ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 1086
del 30.6.1971
Il COORDINATORE D'UFFICIO
Francesco Santolucito

12 MAR 1992

di Calimera e regolarmente depositati all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi, a norma di legge.

Direzione Lavori : eseguita dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi.

Consistenza : i lavori in oggetto riguardano la costruzione di n° 1 fabbricato a tre e quattro piani su piano terra, a pianta ad "elle" che comprende n° 1 edificio da n° 38 appartamenti.

La superficie coperta del fabbricato è di mq. 1.395,37.

Struttura : il fabbricato è stato realizzato con strutture portanti costituite da intelaiature in cemento armato, con pilastri delle dimensioni variabili da cm. 30x55 a cm. 30x30 al piano terra, da cm. 30x50 a cm. 30x30 al primo piano, da cm. 30x35 a cm. 30x30 al secondo piano e da cm. 30x30 fissi al terzo piano, da travi piatte a spessore di solaio con massimo di sezione di 0,80x25, relativa alla luce massima netta di m. 4,57 e da travi piatte di spina della sezione di 1,00 x 0,25.

I solai a struttura mista latero-sidero-cementizia a travetti paralleli hanno un'altezza di cm. 24 di cui cm. 20 di laterizio e cm. 4 di solettina in cls. cementizio; la luce massima del solaio è di m. 4,75 al netto delle travi piatte in corrispondenza di ogni piano. Le fondazioni sono costituite da travi rovesce armate.

Le tempagnature sono state eseguite a camera d'aria, dello spessore totale di cm.35, con parametro esterno ed interno in forati cementizi di argilla espansa dello spessore di cm.10 cadauno.

I tramezzi sono in forati cementizi con argilla espansa da cm.10 di spessore.

Gli sbalzi costituenti i balconi, nonché le scale e le pensiline sono in cls. cemento armato.

Tutte le opere cementizie e tutte le murature sono perfettamente integre salvo alcuni danni alle tempagnature esterne e tramezzature interne provocati da vandali.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Io sottoscritto Dott. Ing. Licio GUIDO, incaricato dall'I.A.C.P. di Brindisi, Ente Appaltante dei Lavori in oggetto, di procedere al collaudo dell'opera;

- visti il progetto, la relazione di calcolo ed i disegni di armature delle strutture cementizie;
- considerati i risultati della visita e delle prove effettuate;

D I C H I A R O

collaudabili staticamente, come in effetti collaudo, sia le opere in cemento armato che quelle murarie relative alla costruzione in oggetto, ritenendo che siano state rispettate le norme di cui ai decreti legge

n°2228 e n°2229 del 16/11/39 e che le forze agenti
sugli interi immobili sono, perfettamente equilibrate,
non essendovi pericolo alcuno per l'incolumità pub-
blica e privata.

Io sottoscritto dichiaro altresì di essere iscritto
da oltre dieci anni all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di Bari e di non essere intervenuto in al-
cun modo nella progettazione, direzione ed esecuzio-
ne dell'opera.

Bari, 18/6/1982

L'Ingegnere Collaudatore:

(Dott. Ing. Licio GUIDO)



BRINDISI

PRATICA N. 1/266 TOMMASI BENVENUTO

OGGETTO: Legge 5-11-1971 n. 1086 - Comune di Brindisi
Lavori di costruzione di un edificio destinato a civile abitazione
da realizzare alla via quartiere S. Elia est Fabbricato 3
di proprietà del Sig. I.A.C.P. Brindisi

SI ATTESTA

che il Sig. Ing. Licio Guido
Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Prov. di Bari
nato a _____ il _____

collaudatore dei lavori in oggetto indicati ha depositato presso questo Ufficio in data 12/7/82 il certificato di collaudo di cui allo
Art. 7 della Legge 5 - 11 - 1971 n. 1086.

Copia dell'atto suddetto é stata restituita all'interessato munita del visto di questo Ufficio.

Brindisi, li 12/7/82 N. 6683 di prot.

Visto:

IL COORDINATORE D'UFFICIO
IL COORDINATORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

IL FUNZIONARIO ADDETTO

