

Leprete LEONARDO Fasano
15/2014

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Edifici residenziali

301345

1. INFORMAZIONI GENERALI


Codice certificato	117	Validità	10 anni
Riferimenti catastali	Foglio 30/E Part. 3916 Sub 13		
Indirizzo edificio	Via Giovanni XXIII, 78 - FASANO		
Nuova costruzione ☐	Passaggio di proprietà ☐	Riqualificazione energetica ☐	

Proprietà	A.R.C.A. NORD SALENTO	Telefono	0831.225711
Indirizzo	via Casimiro, 27, Brindisi	E-mail	

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: G

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALE



4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

I II III ~~IV~~ V

5. Metodologie di calcolo adottate

Norme UNI/TS 11300
D.M. 26/06/2009 - Allegato A - paragrafo 6.1


6. RACCOMANDAZIONI

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno (anni)
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE	[KWh/m ² anno]	(<10 anni)
--------------------------------------	---------------------------	------------

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento [X]	Raffreddamento []	Acqua calda sanitaria [X]
--	-------------------	--------------------	------------------------------



8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO (*)		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EP _e)		Indice energia primaria (EP _i)	97.52	Indice energia primaria (EP _{acs})	41.35
Indice energia primaria limite di legge		Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)	35.57		
Indice involucro (EP _{e,inv})	25.06	Indice involucro (EP _{i,inv})	60.28		
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η _d)	61.82	Fonti rinnovabili	0.00
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

9. NOTE

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	Fabbricato in Linea			Foto dell'edificio (non obbligatoria)
Tipologia costruttiva	Telaio in C.A.			
Anno di costruzione	1989	Numero di appartamenti	1	
Volume lordo riscaldato V (m ³)	348.36	Superficie utile m ²	88.0	
Superficie disperdente S (m ²)	159.38	Zona climatica/GG	C/1286	
Rapporto S/V	0.46	Destinazione d'uso	E1(1) - Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo	

11. IMPIANTI

Riscaldamento	Anno di installazione	1989	Tipologia	AUTONOMO
	Potenza nominale (kW)	25.80	Combustibile	Metano
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	1989	Tipologia	mediante caldaia
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh _e /kWh _t)	0		

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Progettista/i impianti			

Indirizzo		Telefono/e-mail	
-----------	--	-----------------	--

13. COSTRUZIONE

Costruttore	
Indirizzo	Telefono/e-mail
Direttore/i lavori	
Indirizzo	Telefono/e-mail

14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/organismo pubblico ☒	Tecnico abilitato ☐	Energy Manager ☐	Organismo/Società ☐
Nome e Cognome / Denominazione	A.R.C.A. NORD SALENTO		
Indirizzo	via Casimiro, 27 - Brindisi	Telefono/e-mail	0831.225711
Titolo		Ordine/iscrizione	
Dichiarazione di indipendenza			
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI

1) Visionato l'alloggio IL 16.07.2014
2)
3)


16. DATI DI INGRESSO

Progetto energetico ☐	Rilievo sull'edificio ☒
Provenienza e responsabilità	

17. SOFTWARE

Denominazione	BM Clima Energia UNI TS 2010	Produttore	BM Sistemi s.r.l.
Dichiarazione di corrispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).			
Certificato n. 010 rilasciato dal C.T.I. (Comitato Termotecnico Italiano) il 30 Marzo 2010			

Data emissione 25.07.2014


Firma del Tecnico