

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

(ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii.)
Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI

Codice Certificato	001	Validità	10 anni
Riferimenti catastali	Foglio 28 Part. 584 Sub. 7		
Indirizzo edificio	via Della Torretta n. 69 scala A int 5, Brindisi (BR)		
Nuova costruzione	Passaggio di proprietà	Riqualificazione energetica	
Proprietà	ARCA Nord Salento	Telefono	0831-225711
Indirizzo	Via Casimiro, 27	E-mail	info@iacpbrindisi.it


2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: **G**


3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI

EMISSIONI DI CO₂


16,4 kgCO₂/m²anno



**PRESTAZIONE
ENERGETICA GLOBALE**
82,5 kWh/m²anno




**PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO**
0,0 kWh/m²anno



**PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO**
32,3 kWh/m²anno

LIMITE DI LEGGE



**PRESTAZIONE
ACQUA CALDA**
50,2 kWh/m²anno

4. QUALITÀ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

I II III IV V

5. Metodologie di calcolo adottate

Norme UNI/TS 11300

D.M. 26/06/2009 - Allegato A - paragrafo 6.1

6. RACCOMANDAZIONI

Interventi

Prestazione Energetica/Classe
a valle del singolo intervento

Tempo di
ritorno (anni)

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO


SERVIZI ENERGETICI

INCLUSI NELLA
CLASSIFICAZIONE

Riscaldamento

Raffrescamento

Acqua calda sanitaria



50,2 kWh/m²anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO

8.2 RISCALDAMENTO

8.3 ACQUA CALDA SANITARIA

Indice energia primaria (EP _e)	0,0	Indice energia primaria (EP _i)	32,3	Indice energia primaria (EP _{acs})	50,2
		Indice energia primaria limite di legge (D.Lgs. 192/05)	26,7		
Indice involucro (EP _{e, invol})	6,8	Indice involucro (EP _{i, invol})	15,2		
Rendimento impianto	---	Rendimento medio stagionale impianto (η _g)	47,2%		
Fonti rinnovabili	0,0	Fonti rinnovabili	0,0	Fonti rinnovabili	0,0

9. NOTE

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	Edificio in Linea		
Tipologia costruttiva	Telaio in Calcestruzzo armato		
Anno di costruzione	1967	Numero di appartamenti	6
Volume lordo riscaldato V (m ³)	248,571	Superficie utile (m ²)	67,000
Superficie disperdente S (m ²)	97,334	Zona climatica/GG	C/1083
Rapporto S/V	0,392	Destinazione d'uso	E.1(1)



11. IMPIANTI

Riscaldamento	Anno di installazione	Tipologia	
	Potenza nominale (kW)	Combustibile	
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	Tipologia	
	Potenza nominale (kW)	2,0	Combustibile Energia elettrica
Raffrescamento	Anno di installazione	Tipologia	
	Potenza nominale (kW)	Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno di installazione	Tipologia	
	Energia annuale prodotta (kWh _e /kWh _t)	0/0	

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico

Indirizzo

Telefono/e-mail

Progettista/i impianti

Indirizzo

Telefono/e-mail

13. COSTRUZIONE

Costruttore

Indirizzo

Telefono/e-mail

Direttore/i lavori

Indirizzo

Telefono/e-mail

14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico



Tecnico abilitato

Energy manager

Organismo / Società

Nome e cognome /
Denominazione

ARCA Nord Salento

Indirizzo

Via Casimiro, 27

Telefono/e-mail

0831-225711
info@acporandisi.it

Titolo

Ingegnere Mario Quarta Direttore Geniale Arca Nord Salento

Ordine/Iscrizione Ordine della Provincia di Brindisi al n. 1401

Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio del soggetto certificatore ai sensi degli articoli 359 e 481 del C.P.

Dichiarazione di indipendenza

Informazioni aggiuntive

15. SOPRALLUOGHI

- 1)
- 2)
- 3)

16. DATI DI INGRESSO

Progetto energetico

Rilievo sull'edificio



Provenienza e responsabilità

17. SOFTWARE

Denominazione

Namirial Termo v2

Produttore

Namirial

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

Certificato di conformità alle norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 n° 003 del 31/08/2009 e alla norma UNI/TS 11300 parte 4 n° 029 del 26/07/2012 in base al regolamento di applicazione fornito dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

Data emissione: 29/09/2014

