

TotaleErg S.p.A. Via V. Brancati 60, 00144 Roma tel. 06/500924 fax 06/5017916 p.iva 00051570893

SCHEMA SMALTIMENTO REFLUI
SCALA 1:200

[illegible]

05

PROGETTISTA: Arch. Fabio Ramelli – Viale Talenti 63, Firenze
Tel./Fax 055.30.14.95 info@fabioramelli.it

NUM.	MODIFICHE	DISEGNO	DATA	APPROVATO
1	INDIVIDUAZIONE FASCIA DI RISPETTO STRADALE		Maggio 2011	

LA PROPRIETÀ*

TOTALERG S.p.A.
Via Brancati, 60
00144 ROMA

COMUNE DI CARRARA
U.O. Sportello Unico alle Imprese
APPROVATO
Autorizzazione n. 11 del 19/06
in base al DPR 440/00

[illegible]

LEGENDA SMALTIMENTO ACQUE

PARTICOLARE DELLE VASCHE PER TRATTAMENTO ACQUE DI PIAZZALE – Scala 1:50

ACQUE DAL PIAZZALE

POZZETTO SCOLMATORE
DIM. Ø 130 cm H= 110 cm.

passaggio acque prima pioggia

BACINO DI ACCUMULO
DIM. Ø 220 cm H= 230 cm.

DSB 1

VALVOLA ANTIRIFLUSSO

BACINO DI ACCUMULO
DIM. Ø 220 cm H= 230 cm.

DSB 2

MPA

POZZETTO PARZIALIZZATORE
DIM. 50x50 cm

DISOLEATORE COALESCENTE
DIM. Ø 170 cm H= 230 cm.

DSL

POZZETTO PRELIEVO
CAMPIONI 50x50

ALLO SCARICO

scolmatura acque seconda pioggia

Tubo corrugato Ø 6 per passaggio cavo alimentazione elettrica 220V monofase+terra potenza installata 1KW

Tubi corrugato Ø8 per passaggio cavi