

Ditta *Telara Pantolomes*
no *24/2539278/1*
Tagliando A *PA*

Dichiarazione di inizio lavori

Nº 2137

30/12/1983
Carrara, li
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo *4176* Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA
Data *31 DIC. 1983*
Io sottoscritto Sig. *CO. IMM. s.r.l.*

nato a *CARRARA*
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N *269* per il progetto approvato in data *23 6 83*
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriore
correzione che ho dato inizio ai lavori di costruzione
di cui alla citata concessione in data *30/12/83*
sotto la direzione tecnica del Sig. *BASSANI*

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza

p. CO.IMM. s.r.l.

(l'Amministratore)

F.to

[Signature]

+373

*E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta ai sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni previste dall'art 41 della stessa legge modificata dall'art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle previste dall'art 17 della legge 28 gennaio 1977 n 10*

Ditta

Teodoro Pontalesone

no 27/2539278/1

P.C.

Tagliando B

Dichiarazione di completamento
copertura

Nº 2137

Carrara, li

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig **CO. IMM S.p.A**
nato a **Carrara**
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
Nº **269** per il progetto approvato in data **1-4-83**
a cui è stato dato inizio ai lavori in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di completamento della copertura sono giunti a
termine in data **8 NOV 1984** sotto la
direzione tecnica del Sig **BASSANI R**

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N°	Fto
	5683
Data	8 NOV 1984

P. CO. IMM. S.p.A.
(l'Amministratore)

*E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni
previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo
art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle
previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10*

Ditta **Telario Pontalesone**

no 27/258-9278/1

P.C

Tagliando **C**

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

N^o 2137

Carrara, li

6 5 85

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig **CO. IMM. S.p.A**
nato a **Carrara** residente a **Carrara**
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N^o **269** per il progetto approvato in data **23 6 83**
a cui è stato dato inizio ai lavori in data **30 12 83**
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-
timati in data **6-5 85** sotto la direzione
tecnica del Sig **RASSAU**

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N

1935
F.10

Data **16 MAG 1985**

p. CO. IMM. S.p.A.

(L'Amministratore)

[Signature]

*E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni
previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo
art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle
previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10*

Mod.8



Montellani Monti
23/1/85
REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA
54100 MASSA - VIA DEMOCRAZIA, 17 - TEL (0586) 43781/2

Prot. N° 2691
COMUNE DI CARRARA

Massa, li

14 GEN 1985

U. I. O. URBANISTICA

AL DIRETTORE DEI LAVORI

Protocollo N 293

Arch. RODOLFO BASSANI

Data 22 GEN 1985

Via Fiorillo


MARINA di CARRARA

MARINA di CARRARA

e p.c.

Al COMUNE di

CARRARA



OGGETTO: Legge 2/2/1974 n.64, 5/11/1971 n.1086 e Legge Reg/le 6/12/1982 n°88.

Norme per la disciplina delle costruzioni in zona sismica.

Lavori di costruzione fabbricato di abitazione in Marina di Carrara via Savonarola angolo via Marco Polo.

Pratica S. N° 876 - C.A. N° 613.

Ditta: C.OIMM s.p.a..

Vista la relazione a lavori ultimati presentata dalla S.V. in data 17.4.1984 relativa al fabbricato indicato in oggetto, si restituisce un esemplare della stessa munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito ai sensi delle leggi suindicate.

Un esemplare della relazione è custodita agli atti di questo Ufficio.

Si fa presente che la predetta relazione non è valida ai fini del rilascio dell'abitabilità o licenza d'uso, in quanto è condizionata all'esibizione del certificato di collaudo della struttura in C.A., contenente la dichiarazione del Collaudatore sulla rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica.

IL DIRIGENTE
(Ing. M. Fontani)

REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

Prot. N° 3137 GR.1

Massa, 11

11. MAG. 1984

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 2454

Data 24 MAG 1984

e.p.c.

AL Teep - Gerardo Cepe
Via Puccini, 11

AL SINDACO DEL COMUNE di

OGGETTO: Legge 5/11/1971 n° 1086 - Norme per la disciplina delle
opere in conglomerato cementizio armato, normale e pre-
compresso ed a struttura metallica.

Costruzione fabbricato in Via Silvanerola - Via Mureto Polo a
Mureto di Carrara -

Ditta: "COIMM, SpA. (già S.r.l.) -

In relazione alla denuncia depositata in data 22/10/1983
al N° 613 e relativa al fabbricato indicato in oggetto, si re-
stituisce una copia del certificato di collaudo munita dell'atte-
stazione dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 7 della Legge
5 Novembre 1971 n° 1086.

Detto certificato è corredato del verbale delle prove di ca-
rico.


Una copia degli elaborati suddetti è custodita agli atti di
questo Ufficio.

IL COORDINATORE

(Ing. M. Fontani)

UNITÀ SANITARIA LOCALE N 2
AREA DI MASSA - CARRARA

EX UFFICIO SANITARIO CARRARA

Marche
405/5785OGGETTO PARERE DI VISITA PREVENTIVA

Risposta al N

in data


Prot. N

402/AN

Carrara "

Allegat



21 Maggio 1985

Spett.le UFFICIO URBANISTICA
DEL COMUNE DI CARRARAe.p.c. AL TITOLARE DELLA LICENZA

Si certifica che la nuova costruzione sita in
Marina di Carrara Via M. POLO Ang. Via Savonarola

di cui è titolare il Sig. CO. IMM. SPA
risponde ai requisiti voluti dalle vigenti dispo
sizioni di Legge.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di
cui all'art. 5 della licenza edilizia, con riserva
di controllare precisare aereazione vano bruciatore
e canna fumaria riscaldamento.

IL FUNZIONARIO MEDICO
DELL' U.S.L. N. 2



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO TECNICO
=====

Prot N

Alleg N

Risposta a N

del

Carrara, 12-06-85

OGGETTO Nulla-Osta rilascio certificato ultimazione dei lavori.

Si dichiara che la Ditta CO IMM SPA
residente in MARINA DI CARRARA
Via C FIORILLO 6 ha presentato il progetto
di allacciamento alla fognatura comunale ed ha pagato i relativi contributi per il fabbricato sito
in MARINA DI CARRARA via M. Polo 32/A

IL TECNICO

REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

Prot. N° 3139 GR.1

Massa, 11

11 MAG. 1984

AL ~~Sup.~~ *Gerardo Clepe*
*Via Bucciari, 11**Massa*

e p.c.

AL SINDACO DEL COMUNE di

Carrara

OGGETTO: Legge 5/11/1971 n° 1086 - Norme per la disciplina delle
opere in conglomerato cementizio armato, normale e pre-
compresso ed a struttura metallica.

Costruzione fabbricato in *Via Selvaferola - Via Micere Polo a*
Murruca di Carrara -

Ditta: "COIMM, SpA. (già S.r.l.) -

In relazione alla denuncia depositata in data *24/10/1983*
al N° 613 e relativa al fabbricato indicato in oggetto, si re-
stituisce una copia del certificato di collaudo munita dell'atte-
stazione dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art.7 della Legge
5 Novembre 1971 n° 1086.

Detto certificato è corredato del verbale delle prove di ca-
rico.

Una copia degli elaborati suddetti è custodita agli atti di
questo Ufficio.

IL COORDINATORE
(Ing. M. Fontani)

Unità Sanitaria Locale n. 2 -Area di Massa-Carrara

Relazione tecnica per l'impianto di riscaldamento di potenza inferiore a 30.000 cal., da allegarsi alla domanda di abitabilità.

Oggetto : Edificio di civile abitazione sito in MARINA...
DI CARRARA..... appartamenti n.....5 (cinque)...
via M. Polo... ang.... Via Savonarola.....
Proprietari CO. I.M.M. S.p.A......

I sottoscritti dichiarano che nell'edificio in oggetto è stato installata una caldaia di potenza 20.000 cal.... per cui non necessita il sopralluogo dei VV.FF.

La caldaia è munita di frangifiamma ed è dotata di canna fumaria indipendente della sezione di cm. 12...; ciascun appartamento dispone di una canna fumaria indipendente.

La canna fumaria è ininterrotta e si prolunga oltre il tetto di cm.; essa è isolata e a perfetta tenuta.

Si dichiara altresì che sono state adottate tutte le misure di prevenzione contro gli incendi e contro le esplosioni, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il locale dove è collocata la caldaia è munito di areazione continua a mezzo di

Il Direttore dei lavori



Carrara

Il Tecnico costruttore

TERMOIDRAULICA
di Macchioni Mario e C. S.n.c.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA⁽¹⁾

relativa all'isolamento termico ed all'impianto di riscaldamento dell'edificio


IL MARINA DI CARRARA VIA M. POLO ANGOLO
VIA SAVONAROLA

I sottoscritti

ING. ANTONIO LONGO L 511	PROGETTISTA DELL' ISOLAMENTO TERMICO DELL' EDIFICIO
residente in VIAREGGIO	via AURELIA SUD 323
ING. ANTONIO LONGO L 511	PROGETTISTA DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
residente in VIAREGGIO	via AURELIA SUD 323
EDIL BASSANI s.n.l.	COSTRUTTORE DELL' EDIFICIO
residente in CARRARA	via Fiorillo, 6
TERMOIDRAULICA di Macchioni	INSTALLATORE DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
residente in ORTONOVO (SP)	via DORRINO, 193
BASSANI RODOLFO	DIRETTORE DEI LAVORI (ISOLAMENTO TERMICO DELL' EDIFICIO)
residente in CARRARA	via Fiorillo, 6
BASSANI RODOLFO	DIRETTORE DEI LAVORI (IMPIANTO DI RISCALD E ISOLAM TUBAZ)
residente in CARRARA	via Fiorillo, 6

dichiarano, ciascuno per gli obblighi di competenza, e certificano sotto la propria piena responsabilità, ai sensi dell'art 17 della legge 30-4-1976, n 373 e dell'art 20 del D.P.R. 28-6-1977, n 1052, che i lavori eseguiti sono conformi alla documentazione depositata dal committente presso i competenti uffici comunali (la dichiarazione e la certificazione del progettista riguardano la conformità del progetto alle disposizioni di legge)

9. Luglio 1985



IL PROGETTISTA
DELL' ISOLAMENTO TERMICO DELL' EDIFICIO

IL COSTRUTTORE DELL' EDIFICIO
p EDIL BASSANI s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ISOLAMENTO TERMICO DELL' EDIFICIO)




IL PROGETTISTA
DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO


L'INSTALLATORE
DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(IMPIANTO DI RISCALD E ISOLAM TUBAZ)

CENTRO STUDI CALEFFI



(1) da presentarsi ai competenti uffici comunali unitamente alla dichiarazione di fine lavori



Dott. Ing GERARDO CLAPS
Via Puccini, 11 - Tel. 42637
MASSA



FABBRICATO da adibirsi ad uso di civile abitazione

sito in Comune di Carrara - Marina di Carrara

Via Savonarola - Via Marco Polo

di proprietà della Ditta COIMM S.p.a. (già s.r.l.)

LAVORI eseguiti dall'impresa Edil Bassani

con sede in Marina di Carrara - Via Capitan Fiorillo, 6

PROGETTO redatto dal Geom. G. Gianfranchi

CALCOLO delle strutture in cemento armato dott. arch. Rodolfo Bassani

Direttore dei Lavori dott. arch. Rodolfo Bassani

Il fabbricato risulta composto da struttura portante in cemento armato con fondazioni formate da travi rovesce in C.A.

Strutture in elevato formate da pilastri e travi in cemento armato.

La copertura è realizzata con tetto del tipo a:

padiglione con falde composte da solaio h. 12 portata da muretti in laterizio che posano sul solaio

del II Piano.

AREA coperta del fabbricato circa mq. 300.

Piani fuori Terra n. Tre.

I singoli piani sono suddivisi da soletti in cemento

FICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

Si attesta l'avvenuto deposito del certificato di collaudo a sensi dell'art. 7 della legge 511/1977 n. 1086

Pratica N°

Prot. N°

613

3/137

10-01-84

Massa-Carrara

Massa, li

11 MAG 1984

IL COORDINATORE
(Ing. Mario Fontani)

laterizio armato dello spessore di cm. 16 muniti di soletta collaborante armata con rete composta da Ø a maglie di 25 cm. dello spessore di cm. 4 posta sull'estradosso.

= CERTIFICATO DI COLLAUDO =

PREMESSO:

- che con Concessione Edilizia n. 269/83 del Comune di Carrara venne concesso il nulla osta edilizio per la costruzione del fabbricato in oggetto;
- che veniva effettuata regolare denuncia delle strutture in cemento armato del fabbricato in oggetto presso l'Ufficio del Genio Civile di Massa ai sensi della Legge 5/11/1971 n. 1086 e L. 2/2/74 n. 64;
- che tale denuncia veniva depositata al Genio Civile di Massa in data 8/11/1983 Pratica S. 876 C.A. 613.
- che successivamente il sottoscritto ha effettuato in data 9/5/1984 le prove di carico su di un solaio come è riportato nell'allegato verbale.

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno nove del mese di Maggio il sottoscritto dott. ing. Gerardo Claps, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara, alla presenza del signor dott. arch. Bassani Rodolfo effettuava una accurata visita a tutte le parti ispezionabili del fabbricato accertando la buona esecuzione di tutte le opere ed

in particolare delle strutture portanti in cemento armato nonché la perfetta rispondenza fra le strutture eseguite e quelle progettate.

Sono stati effettuati numerosi riscontri, misurazioni e rilievi delle dimensioni longitudinali e trasversali delle travi e dei pilastri riscontrando la rispondenza delle stesse e quelle risultanti dai calcoli e dai disegni di progetto delle opere in cemento armato.

Oltre ai vari saggi nel conglomerato cementizio che si presenta di aspetto omogeneo, compatto e ben dotato con ottima presa e consistenza, sono stati effettuati numerosi saggi sclerometrici sia sui pilastri sia sulle travi, i quali saggi hanno dato risultati variabili da un minimo di 330 Kg/cm² ad un massimo di 380 Kg/cm².

In nessuna parte dell'edificio sono state riscontrate sulle strutture in cemento armato tracce di lesioni, né altri difetti, mentre le superfici in vista dimostrano la omogeneità delle strutture e la uniformità dei getti.

Tutto ciò premesso, considerato che dall'esame delle strutture si è constatata l'ottima esecuzione delle stesse, la buona consistenza e la buona presa dei getti di calcestruzzo; che altrettanto soddi-

sfacenti si possono ritenere i risultati delle numero-
se prove sclerometriche eseguite alle strutture in
opera compresi fra 330 Kg/cm² e 380 Kg/cm²; che le
prove di carico hanno permesso di accertare il buon
comportamento elastico delle strutture in esame,
che il Direttore dei Lavori ha rilasciato la richiesta
Relazione Finale, il sottoscritto Collaudatore

= C E R T I F I C A =

che le strutture portanti del fabbricato in oggetto
di proprietà della soc. p. Az. COIMM (già S.r.l.)
Marina di Carrara - sito in Comune di Carrara -
Marina di Carrara - Via Savonarola - angolo Via Mar-
co Polo, sono collaudabili come in effetti con il
presenta atto

= C O L L A U D A =

e che l'opera è conforme alla normativa sismica di
cui alla Legge 2/2/74 n. 64 ed alle Norme Tecniche
di cui al D. M. 3/3/1975.

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Gerardo Claps)

Dott. Ing GERARDO CLAPS

Via Puccini, 11 - tel. 42637

MASSA

Ing. 