COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA

A TERMINE DI LEGGE SI RIBADISCE CHE IL PROGETTO DI QUESTO DISEGNO COPYRIGHT RIMANE PROPRIETÀ DELLO STUDIO COMUNQUE NOTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

VISTO nulla osta per l'esecuzione agli effetti della prevenzione incendi, con le prescrizioni di cui alla lettera N° 1365 , 24 FEB 2011

AGGIORNAMENTI				
	E			
	D			
	C			
	B			
	A	1° EMISSIONE	Luglio 2010	

1° EMISSIONE	RICHIEDENTE	OGGETTO:PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI	FILE	DATA
Luglio 2010		IMPIANTO ANTINCENDIO		

DISEGNATO:		CONTROLLATO:		APPROVATO:	
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA

SOSTITUISCE IL DISEGNO N°	SOSTITUITO DAL DISEGNO N°

Studio Tecnico Dottore Ingegneria Industriale Ceragioli Massimo–Ing.Del Medico Andrea
Via Nerino Garbuio Area CO.IMP.RE 54038 Montignoso (MS) Tel fax 0585/348839
PROGETTAZIONE IMPIANTI – SICUREZZA – PREVENZIONE INCENDI

I PROGETTISTI: Dott.Ceragioli Massimo
Ing.Del Medico Andrea

IL CLIENTE:

A.9

PROGETTO IN VARIANTE
PIANTA PIANO QUINTO

PROGETTO DI REALIZZAZIONE STRUTTURA ALBERGHIERA
VARIANTE IN CORSO D'OPERA–PRATICA VV.F. N°10619–

11 SET. 2010

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Massimo Perito Ind. Ceragioli N° 115

COMUNE DI: CARRARA
PROVINCIA DI: MASSA CARRARA

OGGETTO: progetto antincendio
attività n° 91–64–92–84 di cui al D.M. 16.02.1982

DITTA: VERSILHOME S.r.l.
sede in Via Massa Avenza ,2–54100 Massa
ubicazione in Via Loc.Battilana Carrara

CODICE PROGETTO

VERIFICATO
SI

DATA: Luglio 2010

SCALA: 1:100

LEGENDA

REI	Porta resistente al fuoco
RE 30	Porta RE 30 con autochiusura
F	Rivelatore di fumo
G	Rivelatore di gas
E	Estintore
	Naspo DN 20
UNI 45	Idrante interno UNI 45
UNI 70	Idrante esterno UNI 70
	Attacco autopompa VVF
	Compartim. REI 120
	Compartim. REI 180
	Compartim. REI 30
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso l'alto
	Allarme acustico-visivo completo di batteria a tampone (durata minima 30')
	Allarme ad azionamento manuale
	Pulsante di emergenza sganciо generale
	Lampada di emergenza autonoma, 1 x 18 W
	Colonna montante
	Colonna discendente
	Valvola di intercettazione manuale
	Elettrovalvola sensore gas e fumo
	Quadro rivelazione fumi con batteria di ricarica Comando allarme sonoro

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA
24 SET. 2010
Prot. N° 7861