

li 15-10-82

→ All' Arch. Cgo

Se

Si rivede la pratica richiamando
l'atto di RISERVA nel punto relativo alla l'opera
nella richiesta di porre non e
detto in illustrato in che consiste
la Variante e così e l'ora si discosta
meno dagli obblighi contenuti nella Convenzione
stante il porre il presente, in relazione
alla effettiva - delle circostanze non infanti:
Nell'ipotesi che la Variante non modifichi
sostanzialmente i contenuti della CONVENZIONE
nella preesistente, in quanto si applicheranno
i contenuti contenuti nell'Accordo preesistente.
Nell'ipotesi che Variante costituisca variazione



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MASSA - CARRARA

UFFICIO Prevenzione

Prot. N. 287/9074 Allegati.....

Massa li 16 Febbraio 1988.....

A/la EDILIZIA TIRRENA

Piazza Verdi n°23

LA SPEZIA

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Variante al progetto per la costruzione del lotto "EVEST"
del Centro Commerciale di Avenza.

AL COMUNE DI
CARRARA



Con riferimento al progetto sopraspecificato, esaminati gli elaborati presentati si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle condizioni di cui alla nota di questo Comando n°1284/9074 dell'01/08/87 e che venga installato sul lato di Via Campo D'Appio un'attacco UNI 70 per autobotte VV.F.

Alla ultimazione dei lavori dovrà essere richiesta visita di collaudo.-

IL COMANDANTE PROVINCIALE
5Dr. Ing. Franco Silvestri)